



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GRUMELLO DEL MONTE**  
**Scuole Primarie e Secondarie di 1° Grado di Grumello del Monte e Telgate**  
Via 4 Martiri di Lovere, 12/b – 24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG)  
Telefono: 035 830 709 - Sito Web: <https://www.icgrumellodelmonte.edu.it/>  
PEO: [bgic85200d@istruzione.it](mailto:bgic85200d@istruzione.it) - PEC: [bgic85200d@pec.istruzione.it](mailto:bgic85200d@pec.istruzione.it)  
Codice Meccanografico: BGIC85200D – Codice Fiscale: 95119090165 - Codice Univoco: UF5VIG

Grumello Del Monte, 8 gennaio 2026

**A TUTTO il personale del Plesso Signorelli**  
**AL RLS, Ins. Denise Rossi**

Oggetto: Informativa - Disposizioni temporanee in materia di sicurezza Plesso Signorelli

Si informa il personale del Plesso Signorelli che, a seguito della riunione periodica per la sicurezza, nel corso della quale sono state analizzate le principali situazioni di criticità presenti nel Plesso, è emersa come soluzione temporanea, in attesa di riscontro e/o intervento da parte del Comune, la necessità di adottare le seguenti disposizioni operative.

In particolare, in merito alla problematica relativa alle porte, si dispone quanto segue:

- Palazzetto dello sport: durante lo svolgimento delle attività motorie, la porta REI che consente l'accesso al campo dal corridoio deve essere sempre mantenuta in condizione di apertura, al fine di garantire la corretta diffusione del segnale acustico e permettere l'udibilità della sirena di allarme in caso di emergenza.
- Porte di emergenza: considerata la criticità riscontrata (porte non funzionanti o parti di maniglie mancanti), si dispone che almeno una via di fuga sia sempre garantita, mantenendo almeno una delle porte di emergenza costantemente in condizione di apertura.
- Porte delle aule: analogamente, le porte delle aule che presentano gravi difficoltà di apertura devono essere mantenute in condizione di apertura, al fine di non compromettere le condizioni di sicurezza e di evacuazione.

Si precisa che l'intervento del Comune è stato nuovamente sollecitato; in attesa di risposta e/o degli interventi di manutenzione dovuti, le disposizioni sopra indicate devono essere scrupolosamente rispettate da tutto il personale.

Si confida nella consueta collaborazione.

Cordiali saluti.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Dott.ssa Nicoletta Bassi**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)