



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

"J.M. Keynes"

Via Bondanello, 30 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)
 C.F. 92001280376 - Tel. 0514177611 - Fax 051712435
 e-mail: bois00800d@istruzione.it - web: <https://www.istitutokeynes.edu.it/>



Castel Maggiore, 9 dicembre 2022

**Alla comunità scolastica del Keynes di
Castel Maggiore**

**Alla Città Metropolitana di Bologna
via PEC**

**Per ogni atto di propria competenza
all'AUSL di Bologna**

Oggetto: "facciamo chiarezza sulle temperature".

All'interno della nostra comunità scolastica, appare sempre più diffusa la percezione di una temperatura inadeguata nelle aule. Per evitare la circolazione di false notizie (sia di quelle tendenti alla minimizzazione del problema che di quelle tendenti alla mitologia della "catastrofe artica") di seguito riporto le restituzioni del sistema Fybra di stamane 9 dicembre 2022 (ore 8:00, 9:00) e dei giorni 7-6-5 dicembre (ore 8:00, ore 9:00, ore 10:00).

I valori di temperatura di alcune aule che, per ragioni di tempo, non sono riuscito a trascrivere, sono caratterizzati comunque da un incremento medio delle temperature fra le 8:00 e le 10:00 di 1,5 °C.

Aula N.	Temperatura 5 dicembre ore 8, 9 e 10 °C	Temperatura 6 dicembre ore 8, 9 e 10 °C	Temperatura 7 dicembre ore 8, 9 e 10 °C	Temperatura 9 dicembre ore 8 e 9 °C
15	17,7	18,8	16,7	18,3
	19,5	20,8	17,2	18,8
	20,7	21,3	19,2	
17	17,3	17,6	16,4	17,5
	19,3	19,7	18,6	19,3
	19,2	20,0	19,1	
18	17,4	17,8	16,4	17,1
	19,3	19,3	18,9	18,8



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

"J.M. Keynes"

Via Bondanello, 30 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)
 C.F. 92001280376 - Tel. 0514177611 - Fax 051712435
 e-mail: bois00800d@istruzione.it - web: <https://www.istitutokeynes.edu.it/>



	19,1	19,8	20,2	
19	17,5	18,1	16,4	17,5
	18,6	18,7	17,9	18,7
	19	18,1	18,2	
20	16,5	17,0	15,0	15,9
	18,2	18,7	17,4	17,2
	18,6	19,4	18,4	
21	18,1	18,5	16,8	17,9
	20,2	20,5	19	18,7
	19,3	20	18,7	
27	17,2	17,8	15,8	16,7
	18,6	18,3	18,6	18,4
	18,9	19,1	19,8	
28	16,3	17,0	15,1	15,2
	18,0	18,8	17,4	17,0
	18,6	19,5	18,3	
29	16,5	17,4	15,1	15,5
	17,8	20,0	17,5	16,4
	18,8	20,6	18,8	
30	Non disponibile per malfunzionamento fybra	Non disponibile per malfunzionamento fybra	Non disponibile per malfunzionamento fybra	Non disponibile per malfunzionamento fybra
33 BIS	18,8	19,3	16,6	18,4
	19,8	20,9	17,7	19,6
	20,6	20,7	19,9	
34	19,9	20,5	18,3	19,1
	21,3	21,6	19,7	20,3
	21,7	22,2	20,7	
35	19,6	20,5	18,2	19,1
	20,5	21,3	19,7	20,4



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

"J.M. Keynes"

Via Bondanello, 30 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)
 C.F. 92001280376 - Tel. 0514177611 - Fax 051712435
 e-mail: bois00800d@istruzione.it - web: <https://www.istitutokeynes.edu.it/>



	21,7	21,8	21,4	
36	18,7	19,6	17,1	18,4
	20,3	22,1	18,6	19
	21,1	21	19,9	
37	17,8	18,6	16,2	17,3
	18,6	19,7	17,5	18,5
	19,4	20,2	19,1	
44	19,3	19,8	16,5	19,2
	21,5	22,1	19,8	21,1
	22,5	23,5	21,4	
49	16,4	17,4	16	16,2
	18,2	19,3	18,3	18
	18,3	20,2	19,1	
53	16,1	17	15,3	16
54	17,0	17,8	16,8	17,2
55	16,8	17,6	16,1	16,9
	17,8	18,4	18,3	17,8
	18,3	19,0	18,9	
56	16,9	16,8	17,6	16,4
60	16,8	17,9	16,7	17,1
61	18	18,6	17,8	17,9
62	16,4	17,4	15,7	16,1
63	Non disponibile per malfunzionamento fybra	Non disponibile per malfunzionamento fybra	Non disponibile per malfunzionamento fybra	Non disponibile per malfunzionamento fybra
64	Non disponibile per malfunzionamento fybra	Non disponibile per malfunzionamento fybra	Non disponibile per malfunzionamento fybra	Non disponibile per malfunzionamento fybra
68	15,5	16,4	13,9	15,1
	17,5	18,6	16,0	16,1
	18,3	19,1	17,2	
INFO 1	16,5	16,9	15,7	16,00
INFO 2				



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
 “J.M. Keynes”

Via Bondanello, 30 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)
 C.F. 92001280376 - Tel. 0514177611 - Fax 051712435
 e-mail: bois00800d@istruzione.it - web: <https://www.istitutokeynes.edu.it/>



72	16,5	16,9	15,7	16
	18,2	17,8	18,1	17,6
	18,8	18,9	18,7	18,4
INFO 5				
INFO 4	17,5	18,1	17,0	17,4
76	16,9	18,0	16,6	15,9
77	17,4	18,7	16,7	16,6
78	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
82	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile
83	18,5	19,4	17,7	18,0
84	18,5	19,4	17,6	18,1
85	17,8	18,8	16,9	17,4
89	15,6	16,6	14,9	14,9
	17,7	18,6	15,8	16,8
	18,6	19,4	17,7	17,5
90	18,0	19	18,5	17,7
91	18,2	19	17,6	17,5

Considerando le novità introdotte dal DM 383 del 6 ottobre 2022, il problema sussiste certamente in alcune aule (soprattutto nella giornata del 7 dicembre, quando la caldaia è andata in blocco e l'impianto è partito soltanto alle 7:30 circa), su cui si concentrerà l'attenzione dello scrivente e quella della Città Metropolitana di Bologna che, ricordo, è **l'Ente proprietario degli impianti e responsabile della loro gestione e manutenzione.**

Infine, faccio notare sommessamente che proprio l'altro ieri sera si è riunito il Consiglio d'Istituto che ha condiviso una linea di indirizzo volta a risolvere le questioni più impellenti in materia di *comfort* termico e sicurezza a scuola.

Sperando di aver fatto cosa gradita e di aver posto le condizioni affinché l'immagine e il prestigio della nostra scuola non venga lesa, porgo i più cordiali saluti.

Il dirigente scolastico
 Salvatore Antonio Rinaldi



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

“J.M. Keynes”

Via Bondanello, 30 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)
C.F. 92001280376 - Tel. 0514177611 - Fax 051712435
e-mail: bois00800d@istruzione.it - web: <https://www.istitutokeynes.edu.it/>

