



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  
"J.M. Keynes"

Via Bondanello, 30 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)  
C.F. 92001280376 - Tel. 0514177611 - Fax 051712435  
e-mail: [BOIS00800D@ISTRUZIONE.IT](mailto:BOIS00800D@ISTRUZIONE.IT) - web: <https://www.istitutokeynes.edu.it/>



Castel maggiore, 13 dicembre 2022

Alla Città Metropolitana di Bologna  
Alla c.a. Responsabile edilizia scolastica Città Metropolitana  
Ufficio ufficio scolastico regionale per l'E-R  
Alla c.a. Consigliere delegato Daniele Ruscigno  
All'UAT di Bologna c.a. dott. Giuseppe Panzardi

Per conoscenza in copia:

alla c.a. Sindaca di Castel Maggiore  
alla c.a. Vice Sindaco di Castel Maggiore Luca De Paoli  
alla c.a. Assessore alle Politiche per l'infanzia e  
l'istruzione di Castel Maggiore Paolo Gurgone

**OGGETTO: Urgentissimo richiesta intervento per temperature troppo basse nell'Istituto Istituto di Istruzione Secondaria Superiore J.M.Keynes sito in Via Bondanello 30 - Castel Maggiore (BO)**

In continuità con le molteplici segnalazioni che l'Istituto ha effettuato all'Ente Locale proprietario a partire dalla metà di novembre, con la presente si intende segnalare la difficoltà che sta incontrando l'Istituto J.M. Keynes in relazione alle basse temperature percepite dagli studenti e dal personale in un numero importante di aule e spazi comuni.

A fronte delle numerose segnalazioni, è stato effettuato un solo sopralluogo svolto da un tecnico della Città metropolitana e da uno della ditta che ha in gestione l'impianto il 7 dicembre 2022: gli esiti sono stati infruttuosi per l'Istituto e non è stato rilasciato nessun report: senza quindi alcun riscontro scritto delle anomalie rilevate.



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  
"J.M. Keynes"

Via Bondanello, 30 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)  
C.F. 92001280376 - Tel. 0514177611 - Fax 051712435  
e-mail: [BOIS00800D@ISTRUZIONE.IT](mailto:BOIS00800D@ISTRUZIONE.IT) - web: <https://www.istitutokeynes.edu.it/>



---

L'Istituto al momento ha particolari difficoltà in un numero significativo di classi tale da non garantire un adeguato comfort termico-ambientale che, notoriamente, è una delle precondizioni indispensabili nei contesti di lavoro e di apprendimento.

Sarebbe opportuno un sopralluogo urgente al fine di trovare una soluzione tempestiva per i giorni che mancano alla chiusura per le festività natalizie, fermo restando che il problema va risolto il prima possibile nella sua globalità attraverso interventi generali di controllo, manutenzione e ripristino per riscaldare al meglio l'istituto compatibilmente con le direttive ministeriali causate dalla crisi internazionale contingente.

Si informa altresì che la presente richiesta viene pubblicata sul sito del nostro Istituto, per opportuna conoscenza delle famiglie e delle istituzioni.

Si ringrazia per la sollecita e cortese risposta alla presente. La presente si intende sottoscritta dai firmatari in calce.

Il Consiglio di Istituto nella componente genitori, docenti, Ata e studenti  
Il dirigente scolastico Salvatore Antonio Rinaldi