



AREA SERVIZI TERRITORIALI
METROPOLITANI

I.I.S. J.M.KEYNES
Via Bondanello 30
40013 Castel Maggiore (BO)
bois00800d@pec.istruzione.it

alla c.a. Dirigente Scolastico

OGGETTO: autorizzazione alla sostituzione di n.5 porte con altrettante resistenti al fuoco nei laboratori di informatica 1 e 2 posti al primo piano.

Con riferimento alla nota prot. n. 4912/C14S del 30/08/2019 con la quale veniva richiesta autorizzazione all'esecuzione dei lavori in oggetto, SI AUTORIZZA la sostituzione delle porte alle seguenti condizioni:

trattandosi di installazione di porte REI su pareti in cartongesso si richiede che la loro posa avvenga a regola d'arte prevedendo il fissaggio degli infissi su appositi profilati di acciaio efficacemente ancorati al pavimento e alla trave superiore onde evitare il futuro cedimento dei supporti che inficerebbe il corretto funzionamento delle porte stesse.

Distinti saluti

Il Dirigente del Servizio
Edilizia Scolastica e Istituzionale
Dott. Ing. Massimo Biagetti
(documento firmato digitalmente)