



C.P.I.A. - Centro Provinciale Istruzione Adulti - Caltanissetta/Enna

CF: 92063460858 - Codice meccanografico: CLMM04200B - CU: UF0KQG

Sede amministrativa: Viale Regina Margherita, n. 26 – 93100 Caltanissetta - Tel: 0934_22131/576492 –

www.cpia-cl-en.edu.it - clmm04200b@istruzione.it - clmm04200b@pec.istruzione.it

"CENTRO REGIONALE DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO" PER I.D.A. IN SICILIA

(art 28, comma 2, lettera b del DM 663/2016)

Caltanissetta, 20.05.2026

Ai Docenti del pes di Caltanissetta

Agli studenti e alle studentesse frequentanti le sedi San Giusto e Santa Flavia

Caltanissetta

Ai responsabili dei centri di accoglienza

Ai genitori

Ai Tutori

E, p.c. Al RSPP, Prof. R. Lo Brutto

Alla RLS, Prof.ssa A. Savoca

Alle Collaboratrici del Dirigente scolastico

Maria Rita Arenci, Rosanna Marchisciana, Ida Ardicca

Atti

Oggetto: Segnalazione grave evento e disposizione di modifica organizzativa al fine di prevenire danni alle persone e in attesa di intervento urgente per ripristinare la sicurezza di ambienti scolastici e la rimozione di fattori di rischio (DLgvo n. 81/2008, DLgvo n. 106/2009 e successive modifiche e integrazioni). A.s. 2025-2026.

Si comunica che, a causa del mancato intervento di verifica e di ripristino della integrità del sistema di supporto della plafoniera collocata in una delle due stanza adibite a ufficio amministrativo del plesso "San Giusto" da parte dell'Ente Locale, oggi i supporti dei punti luce si sono staccati dai relativi tiranti che li tenevano ancorati al soffitto cadendo a terra e, solo per un caso fortuito, non si sono avuti gravi danni alle persone, oltre che alle attrezzature.

Considerato che si tratta di un rischio presente anche in tutte le altre stanze, sia aule che laboratorio, al fine di prevenire eventuali danni a persone e/o cose, in attesa che i tecnici dell'Ente Locale intervengano per le necessarie verifiche di stabilità degli impianti e per ripristinare la funzionalità dell'impianto elettrico,

SI DISPONE quanto segue:

1. Le aule scolastiche sono state dichiarate inagibili sino a quando i tecnici del Comune non intervengono per ripristinare la sicurezza dell'impianto;
2. le classi da oggi pomeriggio, 20.05.2026, svolgeranno le attività didattiche nel plesso "Santa Flavia", rispettando ciascuno il proprio orario delle lezioni sia in orario antimeridiano che pomeridiano;
3. Le stanze del plesso "Santa Flavia, compresa l'aula magna sono state attrezzate per accogliere tutti i gruppi nel migliore dei modi possibili.

Si precisa che è già stato informato l'Ente Locale con richiesta di intervento urgente e sono stati attivati sia il RSPP che il RLS con i quali verranno effettuati ulteriori verifiche e verranno valutate altre richieste all'Ente Locale e l'individuazione di ulteriori misure organizzative di prevenzione dei rischi per la sicurezza.

La presente viene inviata al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione con il quale si svolgerà un sopralluogo al più presto e valutare eventuali integrazioni alla presente, sia per la segnalazione, sia per la richiesta di intervento, sia ancora relativamente a indicazioni di carattere organizzativo e di prevenzione dei rischi per il personale scolastico e per gli studenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Bevilacqua

Firmato digitalmente da GIOVANNI BEVILACQUA

CLMM04200B - A751AA4 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007673 - 20/05/2026 - VI.9 - U