

**REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI**  
**GIORNALIERI/SETTIMANALI/BIMESTRALI**  
**FINALIZZATI ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO**

**ANNO SCOLASTICO 2025/2026**

(D.M. 26 Agosto 1992)

(D. P. R. 12 Gennaio 1998 n.37 articolo 5)

(D. M. 10 Marzo 1998 articolo 4)

Vigili del Fuoco Prot. UFFICIALE U. 0005264 del 18/04/2018 avente per oggetto “ D.M. 21 Marzo 2018.

-Attività scolastiche –

Controlli in materia di sicurezza sul lavoro”.

**Giornalieri:**

- Vie di esodo;
- Porte tagliafuoco;

**Settimanali:**

- Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano;
- Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti): controllo funzionalità spie – lettura sul display di eventuali errori;
- Estintore Polvere: Verifica Manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione;
- Estintore CO2: Integrità generale estintore e scadenza revisione.

**Bimestrale:**

- Integrità manichetta/Cono: Controllo Data Scadenza Verifiche Periodiche;
- Impianto idranti (ove presente): Integrità Lancia, Manichetta, Cassetta e Protezione Safety Crah

PLESSO: \_\_\_\_\_

Responsabile del controllo : \_\_\_\_\_

Incaricati del Controllo : \_\_\_\_\_

Il Dirigente scolastico  
(Pros.ssa Maria Francesca Amendola)  
f.to a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 della legge 39/1993

## Introduzione

I sistemi, i dispositivi, i presidi e le attrezzature e gli impianti antincendio e per la “Sicurezza sui Luoghi di Lavoro” necessitano di una corretta gestione e manutenzione.

Per gestione si intende l’insieme delle operazioni, a carico del Dirigente titolare dell’attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc.

Nella gestione antincendio un’importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata, da parte del Dirigente, ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 2. Contenuti del registro

Il “registro dei Controlli” deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa antincendio e di “Sicurezza sui Luoghi di Lavoro”, DM 10/03/98 /art.4 e All.VI) e DPR n° 37/98 (art.5, punto 2), nonché dalle specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici (DM 26/08/92, punto12) e dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Attuazione dell’articolo 1 della Legge n° 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Su tale registro vanno annotate le verifiche, i controlli e le operazioni di manutenzione su sistemi, dispositivi, presidi, attrezzature ed impianti antincendio e di “Sicurezza sui Luoghi di Lavoro”, nonché l’attività di Informazione e Formazione Antincendio e di Primo Soccorso dei lavoratori. L’attività di controllo, verifica e manutenzione riguarda:

- Presidi Antincendio (Estintori, Idranti, etc.) **da controllare con cadenza almeno settimanale** (\*)
- Porte (ivi comprese le porte REI) **da controllare con cadenza giornaliera** (\*)
- Uscite di Sicurezza (ivi compresi i percorsi di esodo) **da controllare con cadenza giornaliera** (\*)
- Segnaletica di sicurezza
- Impianto Elettrico (ivi compresi eventuali pulsanti di sgancio della corrente elettrica)
- Luci di Emergenza e Luci di Sicurezza
- Pulsanti di Allarme Incendi
- Eventuali Rilevatori di Incendio e/o gas e Dispositivi di Spegnimento Automatico
- Eventuali Valvole di Intercettazione Gas Infiammabili e/o Esplosivi
- Eventuali Evacuatori di Fumo e Calore
- Eventuali DPI
- Prove di Evacuazione

(\*) aggiornamenti introdotti in ottemperanza al DM 21 marzo 2018 e alla nota del DIP. VV. FF. prot. n. 5264 del 18 aprile 2018.

Di seguito si riportano i tipi di controllo e le schede di revisione da eseguire sui sistemi, sulle attrezzature e sugli impianti antincendio, aggiornate a seguito delle novità introdotte del Dm 21 marzo 2018 e della nota del DIP. VV. FF. prot. 5264 del 18 aprile 2018 (\*).

### 2.1 Controlli e verifiche svolte direttamente da un addetto alla lotta antincendio o da un preposto interno alla struttura

## Estintori e Idranti

1. l'estintore deve essere segnalato tramite idoneo cartello (disegno bianco su fondo rosso) e possibilmente provvisto di un numero progressivo di identificazione;
2. l'estintore deve essere facilmente individuabile, libero da ostacoli ed immediatamente utilizzabile;
3. deve essere presente il dispositivo di sicurezza contro gli azionamenti accidentali;
4. i contrassegni distintivi dell'estintore devono essere facilmente leggibili;
5. l'indicatore di pressione deve essere compreso all'interno della zona verde;
6. l'estintore deve essere mantenuto in buono stato (ad es. non deve essere presente della ruggine, deve essere presente il manicotto di erogazione, ecc.)
7. il cartellino di manutenzione deve essere sempre presente e correttamente compilato;
8. l'idrante deve essere presente in ogni suo componente (cassetta, macchinetta, lancia, attacco idraulico) e segnalato tramite apposito cartello (disegno bianco su fondo rosso);
9. l'idrante deve essere facilmente individuabile, libero da ostacoli ed immediatamente utilizzabile;
10. la manichetta deve essere regolarmente arrotolata ed in buono stato di conservazione;
11. la lancia deve avere la maniglia di regolazione dell'acqua in posizione chiusa ed essere in buono stato di conservazione;
12. la cassetta deve essere dotata di vetro di sicurezza e non deve presentare tracce di rottura, corrosione, ecc.

*(\*)la perfetta funzionalità di estintori e idranti deve essere verificata con cadenza settimanale. Porte REI*

1. verificare che la chiusura automatica della porta sia ermetica;
2. le porte REI non possono essere lasciate aperte e bloccate con zeppe, arredi, ecc.; verificare, quindi, che siano mantenute costantemente chiuse;
3. controllare che la chiusura e l'apertura avvengano in modo semplice e con facilità;
4. controllare la funzionalità dei dispositivi automatici di chiusura (cerniere con molla di richiamo funzionante).

*(\*)la perfetta funzionalità delle porte REI deve essere verificata con cadenza giornaliera. Uscite di sicurezza (ivi compresi i percorsi di esodo)*

1. l'uscita di sicurezza deve essere segnalata da idoneo cartello (disegno bianco su fondo verde);
2. l'accesso all'uscita, compreso il percorso necessario per raggiungerla, deve essere libero da ostacoli o qualsiasi altro impedimento;
3. verificare che le ante della porta siano facilmente e completamente apribili.

*(\*)la perfetta funzionalità delle uscite di sicurezza deve essere verificata con cadenza giornaliera.*

## Impianto elettrico

1. verificare se l'impianto sia conforme alle norme vigenti in materia;
2. verificare che esista l'obbligo di progetto e la sua eventuale avvenuta redazione;
3. verificare l'esistenza di rapporti di Verifica Periodica (D.P.R. 462/2001);
4. verificare l'esistenza della Dichiarazione di Conformità.

## Luci di Emergenza e Luci di Sicurezza

1. verificare che tutte le lampade siano funzionanti; questo può essere fatto, ad esempio, interrompendo per alcuni minuti l'alimentazione elettrica generale e controllando l'entrata in funzione di tutte le lampade, oppure controllando a vista lo stato dei led luminosi (verde e/o rosso) di ogni lampada;
2. verificare l'integrità delle lampade e la loro stabilità alle strutture murarie.

#### Pulsanti di sgancio corrente elettrica

1. verificare se sia necessario il martelletto per la rottura del vetro del pulsante;
2. il pulsante deve essere chiaramente visibile ed immediatamente utilizzabile;
3. il pulsante deve essere provvisto di catello indicante la funzione svolta (es. sgancio elettrico ascensori);
4. verificarne l'effettivo funzionamento; questo può essere fatto premendo il pulsante dopo aver rimosso il coperchio di protezione con un cacciavite e controllando l'interruzione dell'alimentazione elettrica.

#### Pulsanti di allarme

1. verificare se sia necessario il martelletto per la rottura del vetro pulsante;
2. il pulsante deve essere chiaramente visibile ed immediatamente utilizzabile;
3. il pulsante deve essere provvisto di cartello indicante la funzione svolta (es. allarme incendio),
4. verificarne l'effettivo funzionamento; questo può essere fatto premendo il pulsante dopo aver rimosso il coperchio di protezione con un cacciavite e controllando che il suono prodotto dalla/e sirena/e sia udibile in tutto l'edificio.

#### Valvole di intercettazione gas infiammabili e/o esplosivi

1. verificare che la valvola sia segnalata tramite apposito cartello;
2. la valvola deve essere chiaramente visibile e facilmente accessibile;
3. chiudere e riaprire la valvola verificandone l'effettivo funzionamento.

#### Rilevatori di incendio e/o gas e dispositivi di spegnimento automatico dell'incendio

1. controllare sul display della centralina dell'impianto eventuali segnalazioni di guasti, errori, anomalie;
2. contattare la ditta che effettua la manutenzione dell'impianto.

#### Evacuatori di fumo e calore

1. nel caso di dispositivi ad apertura manuale, verificarne il funzionamento premendo il pulsante di comando;
2. nel caso di dispositivi collegati ad un impianto centralizzato, controllare sul display della centralina dell'impianto eventuali segnalazioni di guasti, errori, anomalie ed eventualmente contattare la ditta manutentrice;
3. nel caso di evacuatori costituiti da aperture permanenti (es. superfici grigliate) verificare che siano mantenute pulite.

## DPI

1. verificare che la cassetta sia segnalata da apposito cartello (disegno bianco su fondo verde per la cassetta di primo soccorso, disegno bianco su fondo rosso per quella antincendio) e provvista dell'elenco dei materiali contenuti;
2. la cassetta deve essere ben visibile e facilmente raggiungibile;
3. i materiali presenti nella cassetta devono corrispondere a quelli contenuti nell'elenco affisso sulla stessa e risultare in buono stato di conservazione;
4. verificare i materiali con scadenza.

## Prove di Evacuazione (Simulazione in caso di emergenza)

1. annotare la data e l'esito dei relativi tempi di evacuazione (sia parziale che totale);
2. annotare i nominativi degli alunni assenti;
3. annotare eventuali dispersi e/o feriti;
4. annotare i nominativi dei docenti responsabili di plesso e di classe presenti.

NB: Chiaramente tutte le succitate operazioni che richiedono l'interruzione dell'alimentazione elettrica, l'attivazione di allarmi sonori, ecc. saranno effettuate in momenti di pausa lavorativa o al termine della giornata di lavoro per ridurre al minimo il disagio ai lavoratori prodotto da codeste operazioni.

### **2.2 Controlli, verifiche e manutenzione svolte da un operatore esterno alla struttura ed appartenente ad una ditta qualificata**

In questo caso è compito dell'incaricato interno alla struttura (per es. addetto alla lotta antincendio o preposto) verificare che i controlli siano effettuati con regolarità dalla ditta incaricata. Ad esempio, si avrà cura di verificare, sulla scheda di controllo degli estintori, che sia avvenuto il sopralluogo semestrale dell'operatore della ditta incaricata.

### **Documentazione**

Deve essere sempre disponibile la documentazione che può essere di supporto per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da parte della ditta (ad esempio schema di distribuzione della rete degli idranti rilevabile dalla planimetria contenuta nel Piano di Emergenza).

È utile avere a disposizione una planimetria per facilitare alcuni tipi di controllo: per esempio durante la verifica degli estintori conviene utilizzare una planimetria nella quale sia evidenziata la dislocazione degli estintori stessi.

### **3. Attività di informazione e formazione antincendio del personale**

L'attività di informazione e formazione antincendio del personale riguarda:

- La Programmazione e l'organizzazione dei corsi di formazione (iniziale e di aggiornamento);
- La costante attività di informazione;
- La designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione di misure antincendio;

- L'individuazione delle ditte che effettuano la manutenzione delle attrezzature, sistemi ed impianti antincendio (comunicazione dell'Ente proprietario alla scuola);
- L'eventuale sostituzione delle figure addette alla gestione ed alla manutenzione delle attrezzature, sistemi ed impianti antincendio.
- 

A seguito della pubblicazione del D.M. 21 marzo 2018 e della nota del DIP. VV. FF. n. 5264 del 18/04/2018 si aggiorna la Legenda inerente alla periodicità dei controlli, distinti per tipologia.

## LEGENDA

### CONTROLLO GIORNALIERO

- Effettuazione giornaliera del controllo di funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lunghe le vie di esodo;
- Effettuazione giornaliera della piena fruibilità delle vie di esodo;
- Verifica presenza danneggiamenti/malfunzionamenti di qualsiasi genere.

### CONTROLLO SETTIMANALE

- Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano
- Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti): controllo funzionalità spie - lettura sul display di eventuali errori;
- Estintore Polvere: Verifica Manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione;
- Estintore CO2: Integrità generale estintore e scadenza revisione.

### CONTROLLO BIMESTRALE

- Integrità manichetta/Cono: Controllo Data Scadenza Verifiche Periodiche
- Impianto idranti (ove presente): Integrità Lancia, Manichetta, Cassetta e Protezione Safety Crah

## REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE

(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

### REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE

(Decreto Ministeriale 21/03/2018 - Gazzetta Ufficiale 29/03/2018 n.74)

#### CONTROLLO GIORNALIERO

- Effettuazione giornaliera del controllo di funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo;
- Effettuazione giornaliera della piena fruibilità delle vie di esodo;
- Verifica presenza danneggiamenti/malfunzionamenti di qualsiasi genere.

#### CONTROLLO SETTIMANALE

- Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano
- Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti): controllo funzionalità spie - lettura sul display di eventuali errori;
- Estintore Polvere: Verifica Manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione;
- Estintore CO2: Integrità generale estintore e scadenza revisione.

#### CONTROLLO BIMESTRALE

- Integrità manichetta/Cono: Controllo Data Scadenza Verifiche Periodiche;
- Impianto idranti (ove presente): Integrità Lancia, Manichetta, Cassetta e Protezione Safety Crah

**REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE**

(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo **giornaliero / settimanale** MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

N.	Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
L	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
G	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
V	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> controllo vie di esodo e segnaletica sicurezza; <input type="checkbox"/> luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano; <input type="checkbox"/> pulsanti di emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti); <input type="checkbox"/> estintore polvere: verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione; <input type="checkbox"/> estintore CO2: integrità generale estintore e scadenza.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

**REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE**  
(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo giornaliero / settimanale MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

N.	Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
L	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
G	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
V	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> controllo vie di esodo e segnaletica sicurezza; <input type="checkbox"/> luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano; <input type="checkbox"/> pulsanti di emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti); <input type="checkbox"/> estintore polvere: verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione; <input type="checkbox"/> estintore CO2: integrità generale estintore e scadenza.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

**REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE**  
(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo giornaliero / settimanale MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

N.	Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
L	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
G	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
V	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> controllo vie di esodo e segnaletica sicurezza; <input type="checkbox"/> luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano; <input type="checkbox"/> pulsanti di emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti); <input type="checkbox"/> estintore polvere: verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione; <input type="checkbox"/> estintore CO2: integrità generale estintore e scadenza.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

**REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE**  
(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo giornaliero / settimanale MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

N.	Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
L	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
G	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
V	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> controllo vie di esodo e segnaletica sicurezza; <input type="checkbox"/> luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano; <input type="checkbox"/> pulsanti di emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti); <input type="checkbox"/> estintore polvere: verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione; <input type="checkbox"/> estintore CO2: integrità generale estintore e scadenza.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

**REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE**  
(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo giornaliero / settimanale MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

N.	Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
L	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
G	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
V	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> controllo vie di esodo e segnaletica sicurezza; <input type="checkbox"/> luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano; <input type="checkbox"/> pulsanti di emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti); <input type="checkbox"/> estintore polvere: verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione; <input type="checkbox"/> estintore CO2: integrità generale estintore e scadenza.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

**REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE**

(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo **giornaliero / settimanale** MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

N.	Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati		
L	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
G	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
V	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> controllo vie di esodo e segnaletica sicurezza; <input type="checkbox"/> luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano; <input type="checkbox"/> pulsanti di emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti); <input type="checkbox"/> estintore polvere: verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione; <input type="checkbox"/> estintore CO2: integrità generale estintore e scadenza.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

**REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE**  
(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo giornaliero / settimanale MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

N.	Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
L	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
G	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
V	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> controllo vie di esodo e segnaletica sicurezza; <input type="checkbox"/> luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano; <input type="checkbox"/> pulsanti di emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti); <input type="checkbox"/> estintore polvere: verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione; <input type="checkbox"/> estintore CO2: integrità generale estintore e scadenza.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

**REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE**  
(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo giornaliero / settimanale MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

N.	Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
L	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
G	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
V	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> controllo vie di esodo e segnaletica sicurezza; <input type="checkbox"/> luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano; <input type="checkbox"/> pulsanti di emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti); <input type="checkbox"/> estintore polvere: verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione; <input type="checkbox"/> estintore CO2: integrità generale estintore e scadenza.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

**REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE**  
(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo giornaliero / settimanale MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

N.	Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
L	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
G	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
V	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> controllo vie di esodo e segnaletica sicurezza; <input type="checkbox"/> luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano; <input type="checkbox"/> pulsanti di emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti); <input type="checkbox"/> estintore polvere: verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione; <input type="checkbox"/> estintore CO2: integrità generale estintore e scadenza.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

+

**REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE**  
(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo **giornaliero / settimanale** MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

N.	Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
L	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
G	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
V	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> controllo vie di esodo e segnaletica sicurezza; <input type="checkbox"/> luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano; <input type="checkbox"/> pulsanti di emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti); <input type="checkbox"/> estintore polvere: verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione; <input type="checkbox"/> estintore CO2: integrità generale estintore e scadenza.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

**REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE**  
(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo **giornaliero / settimanale** MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

N.	Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
L	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
G	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
V	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> controllo vie di esodo e segnaletica sicurezza; <input type="checkbox"/> luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano; <input type="checkbox"/> pulsanti di emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti); <input type="checkbox"/> estintore polvere: verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione; <input type="checkbox"/> estintore CO2: integrità generale estintore e scadenza.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

## REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE

(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo **giornaliero / settimanale** MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

N.	Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
L	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
G	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
V	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> controllo vie di esodo e segnaletica sicurezza; <input type="checkbox"/> luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano; <input type="checkbox"/> pulsanti di emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti); <input type="checkbox"/> estintore polvere: verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione; <input type="checkbox"/> estintore CO2: integrità generale estintore e scadenza.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

**REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE**

(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo **giornaliero / settimanale** MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

N.	Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
L	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
G	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
V	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> controllo vie di esodo e segnaletica sicurezza; <input type="checkbox"/> luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano; <input type="checkbox"/> pulsanti di emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti); <input type="checkbox"/> estintore polvere: verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione; <input type="checkbox"/> estintore CO2: integrità generale estintore e scadenza.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

**REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE**

(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo **giornaliero / settimanale** MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

N.	Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
L	__ / __ / ____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__ / __ / ____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__ / __ / ____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
G	__ / __ / ____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
V	__ / __ / ____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> controllo vie di esodo e segnaletica sicurezza; <input type="checkbox"/> luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano; <input type="checkbox"/> pulsanti di emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti); <input type="checkbox"/> estintore polvere: verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione; <input type="checkbox"/> estintore CO2: integrità generale estintore e scadenza.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

**REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE**

(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo **giornaliero / settimanale** MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

N.	Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
L	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
G	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
V	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> controllo vie di esodo e segnaletica sicurezza; <input type="checkbox"/> luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano; <input type="checkbox"/> pulsanti di emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti); <input type="checkbox"/> estintore polvere: verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione; <input type="checkbox"/> estintore CO2: integrità generale estintore e scadenza.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

**REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE**

(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo **giornaliero / settimanale** MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

N.	Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
L	__ / __ / ____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__ / __ / ____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__ / __ / ____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
G	__ / __ / ____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
V	__ / __ / ____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> controllo vie di esodo e segnaletica sicurezza; <input type="checkbox"/> luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano; <input type="checkbox"/> pulsanti di emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti); <input type="checkbox"/> estintore polvere: verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione; <input type="checkbox"/> estintore CO2: integrità generale estintore e scadenza.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

**REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE**

(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo **giornaliero / settimanale** MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

N.	Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
L	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
G	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
V	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> controllo vie di esodo e segnaletica sicurezza; <input type="checkbox"/> luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano; <input type="checkbox"/> pulsanti di emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti); <input type="checkbox"/> estintore polvere: verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione; <input type="checkbox"/> estintore CO2: integrità generale estintore e scadenza.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

## REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE

(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo giornaliero / settimanale MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

N.	Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
L	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
G	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
V	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> controllo vie di esodo e segnaletica sicurezza; <input type="checkbox"/> luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano; <input type="checkbox"/> pulsanti di emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti); <input type="checkbox"/> estintore polvere: verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione; <input type="checkbox"/> estintore CO2: integrità generale estintore e scadenza.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

**REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE**

(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo **giornaliero / settimanale** MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

N.	Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
L	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
G	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
V	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> controllo vie di esodo e segnaletica sicurezza; <input type="checkbox"/> luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano; <input type="checkbox"/> pulsanti di emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti); <input type="checkbox"/> estintore polvere: verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione; <input type="checkbox"/> estintore CO2: integrità generale estintore e scadenza.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

**REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE**

(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo giornaliero / settimanale MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

N.	Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
L	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
G	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
V	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> controllo vie di esodo e segnaletica sicurezza; <input type="checkbox"/> luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano; <input type="checkbox"/> pulsanti di emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti); <input type="checkbox"/> estintore polvere: verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione; <input type="checkbox"/> estintore CO2: integrità generale estintore e scadenza.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

**REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE**

(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo giornaliero / settimanale MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

N.	Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
L	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
G	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
V	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> controllo vie di esodo e segnaletica sicurezza; <input type="checkbox"/> luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano; <input type="checkbox"/> pulsanti di emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti); <input type="checkbox"/> estintore polvere: verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione; <input type="checkbox"/> estintore CO2: integrità generale estintore e scadenza.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

## REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE

(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo **giornaliero / settimanale** MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

N.	Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
L	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
G	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
V	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> controllo vie di esodo e segnaletica sicurezza; <input type="checkbox"/> luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano; <input type="checkbox"/> pulsanti di emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti); <input type="checkbox"/> estintore polvere: verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione; <input type="checkbox"/> estintore CO2: integrità generale estintore e scadenza.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

+

## REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE

(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo **giornaliero / settimanale** MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

N.	Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
L	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
G	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
V	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> controllo vie di esodo e segnaletica sicurezza; <input type="checkbox"/> luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano; <input type="checkbox"/> pulsanti di emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti); <input type="checkbox"/> estintore polvere: verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione; <input type="checkbox"/> estintore CO2: integrità generale estintore e scadenza.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

**REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE**  
(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo **giornaliero / settimanale** MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

N.	Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
L	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
G	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
V	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> controllo vie di esodo e segnaletica sicurezza; <input type="checkbox"/> luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano; <input type="checkbox"/> pulsanti di emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti); <input type="checkbox"/> estintore polvere: verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione; <input type="checkbox"/> estintore CO2: integrità generale estintore e scadenza.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

**REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE**  
(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo **giornaliero / settimanale** MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

N.	Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
L	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
G	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
V	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> controllo vie di esodo e segnaletica sicurezza; <input type="checkbox"/> luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano; <input type="checkbox"/> pulsanti di emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti); <input type="checkbox"/> estintore polvere: verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione; <input type="checkbox"/> estintore CO2: integrità generale estintore e scadenza.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

**REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE**  
(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo **giornaliero / settimanale** MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

N.	Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
L	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
G	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
V	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> controllo vie di esodo e segnaletica sicurezza; <input type="checkbox"/> luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano; <input type="checkbox"/> pulsanti di emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti); <input type="checkbox"/> estintore polvere: verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione; <input type="checkbox"/> estintore CO2: integrità generale estintore e scadenza.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

**REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE**  
(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo **giornaliero / settimanale** MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

N.	Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
L	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
G	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
V	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> controllo vie di esodo e segnaletica sicurezza; <input type="checkbox"/> luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano; <input type="checkbox"/> pulsanti di emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti); <input type="checkbox"/> estintore polvere: verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione; <input type="checkbox"/> estintore CO2: integrità generale estintore e scadenza.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

**REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE**  
(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo **giornaliero / settimanale** MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

N.	Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
L	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
G	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
V	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> controllo vie di esodo e segnaletica sicurezza; <input type="checkbox"/> luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano; <input type="checkbox"/> pulsanti di emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti); <input type="checkbox"/> estintore polvere: verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione; <input type="checkbox"/> estintore CO2: integrità generale estintore e scadenza.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

**REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE**  
(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo giornaliero / settimanale MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

N.	Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma
----	------	----------------------------	----------------	---------------------------	------------------------	-------

						Responsabile
L	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
G	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
V	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> controllo vie di esodo e segnaletica sicurezza; <input type="checkbox"/> luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano; <input type="checkbox"/> pulsanti di emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti); <input type="checkbox"/> estintore polvere: verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione; <input type="checkbox"/> estintore CO2: integrità generale estintore e scadenza.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

**REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE**  
(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo giornaliero / settimanale MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

N.	Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
L	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
G	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
V	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> controllo vie di esodo e segnaletica sicurezza; <input type="checkbox"/> luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano; <input type="checkbox"/> pulsanti di emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti); <input type="checkbox"/> estintore polvere: verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione; <input type="checkbox"/> estintore CO2: integrità generale estintore e scadenza.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

## REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE

(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo **giornaliero / settimanale** MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

N.	Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
L	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
M	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
G	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> fruibilità delle vie di esodo.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
V	__/__/____	<input type="checkbox"/> funzionalità dei dispositivi di apertura delle porte lungo le vie di esodo; <input type="checkbox"/> controllo vie di esodo e segnaletica sicurezza; <input type="checkbox"/> luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano; <input type="checkbox"/> pulsanti di emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti); <input type="checkbox"/> estintore polvere: verifica manometro in campo verde, integrità manichetta e scadenza revisione; <input type="checkbox"/> estintore CO2: integrità generale estintore e scadenza.	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

**REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE**  
(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo bimestrale MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
------	----------------------------	----------------	---------------------------	------------------------	--------------------

__ / __ / ____	<b>Integrità manichetta/cono:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo data di scadenza</li> <li>• Verifiche periodiche</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
	<b>Impianto idranti (ove presente):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità lancia</li> <li>• Manichetta</li> <li>• Cassetta e protezione safety crash</li> <li>• Alimentazione pompe imp. Idrico spegnimento</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale			

Controllo bimestrale MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
__ / __ / ____	<b>Integrità manichetta/cono:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo data di scadenza</li> <li>• Verifiche periodiche</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
	<b>Impianto idranti (ove presente):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità lancia</li> <li>• Manichetta</li> <li>• Cassetta e protezione safety crash</li> <li>• Alimentazione pompe imp. Idrico spegnimento</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale			

**REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE**  
(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo bimestrale MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile

__ / __ / —	<b>Integrità manichetta/cono:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo data di scadenza</li> <li>• Verifiche periodiche</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
	<b>Impianto idranti (ove presente):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità lancia</li> <li>• Manichetta</li> <li>• Cassetta e protezione safety crash</li> <li>• Alimentazione pompe imp. Idrico spegnimento</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale			

Controllo bimestrale MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
__ / __ / —	<b>Integrità manichetta/cono:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo data di scadenza</li> <li>• Verifiche periodiche</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
	<b>Impianto idranti (ove presente):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità lancia</li> <li>• Manichetta</li> <li>• Cassetta e protezione safety crash</li> <li>• Alimentazione pompe imp. Idrico spegnimento</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale			

**REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE**  
(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo bimestrale MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
	<b>Integrità manichetta/cono:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo data di scadenza</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Visivo <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

__ / __ / ____	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifiche periodiche</li> </ul> <p><b>Impianto idranti (ove presente):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità lancia</li> <li>• Manichetta</li> <li>• Cassetta e protezione safety crash</li> <li>• Alimentazione pompe imp. Idrico spegnimento</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Visivo  <input type="checkbox"/> Funzionale			
-------------------	---	--	--	--	--

Controllo bimestrale MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
__ / __ / ____	<p><b>Integrità manichetta/cono:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo data di scadenza</li> <li>• Verifiche periodiche</li> </ul> <p><b>Impianto idranti (ove presente):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità lancia</li> <li>• Manichetta</li> <li>• Cassetta e protezione safety crash</li> <li>• Alimentazione pompe imp. Idrico spegnimento</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Visivo  <input type="checkbox"/> Funzionale  <input type="checkbox"/> Visivo  <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA  <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	

**REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE**  
(VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)

Controllo bimestrale MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
	<p><b>Integrità manichetta/cono:</b></p>	<input type="checkbox"/> Visivo		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA	

__ / __ / ____	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo data di scadenza</li> <li>• Verifiche periodiche</li> </ul> <p><b>Impianto idranti (ove presente):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità lancia</li> <li>• Manichetta</li> <li>• Cassetta e protezione safety crash</li> <li>• Alimentazione pompe imp. Idrico spegnimento</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Funzionale  <input type="checkbox"/> Visivo  <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	
-------------------	---	---	--	---	--

Controllo bimestrale MESE \_\_\_\_\_ ANNO \_\_\_\_\_

Data	Oggetto controllo/verifica	Tipo controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati	Firma Responsabile
__ / __ / ____	<p><b>Integrità manichetta/cono:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo data di scadenza</li> <li>• Verifiche periodiche</li> </ul> <p><b>Impianto idranti (ove presente):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrità lancia</li> <li>• Manichetta</li> <li>• Cassetta e protezione safety crash</li> <li>• Alimentazione pompe imp. Idrico spegnimento</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Visivo  <input type="checkbox"/> Funzionale  <input type="checkbox"/> Visivo  <input type="checkbox"/> Funzionale		<input type="checkbox"/> Segnalazione DS/DSGA  <input type="checkbox"/> Segnalazione Ente Proprietario	