

FUTURA**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Ministero dell'Istruzione

UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale**C.P.I.A.
FERRARA****Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti**www.cpiaferrara.edu.it**FEMM07000R****C.F. 93088940387**Ai Collaboratori scolastici
Tutte le sedi CPIA FERRARA

Oggetto: Indicazioni operative per la prevenzione del rischio Legionella

In riferimento alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche) e alle indicazioni specifiche sulla prevenzione e il controllo del rischio Legionella negli edifici scolastici, si forniscono le seguenti disposizioni operative, valide per tutte le sedi del CPIA FERRARA.

Le attività sotto elencate rientrano nei compiti di vigilanza, cura degli ambienti e collaborazione con il Dirigente scolastico, il DSGA, il RSPP, i referenti di plesso e l'Ente proprietario degli immobili.

1. Flussaggio dei punti acqua dopo periodi di chiusura

Dopo ogni periodo di chiusura prolungata (ad esempio: pausa estiva, vacanze natalizie e pasquali, chiusure straordinarie dell'edificio), prima della ripresa delle attività didattiche, i collaboratori scolastici incaricati dovranno:

- aprire i rubinetti dei servizi igienici, dei locali del personale e degli altri punti acqua effettivamente utilizzati, lasciando scorrere l'acqua per alcuni minuti;
- azionare, ove presenti e in uso, i soffioni doccia per alcuni minuti;
- garantire, durante tali operazioni, una adeguata aerazione dei locali;
- evitare di esporsi direttamente agli spruzzi (mantenendo una distanza adeguata e, se necessario, orientando il getto).

2. Controlli visivi e segnalazioni

Nel corso dell'anno scolastico, i collaboratori scolastici sono invitati a prestare attenzione ai punti acqua e a segnalare tempestivamente a:

- Dirigente scolastico,
- DSGA,
- referente di plesso,

le seguenti eventuali anomalie:

- acqua torbida o con colorazioni anomale;
- odori sgradevoli persistenti;
- forte presenza di incrostazioni sui rompighetto o sui soffioni;
- malfunzionamenti evidenti dei rubinetti o delle docce.

In presenza di anomalie significative, il punto acqua interessato **non deve essere utilizzato** fino a nuove indicazioni.

CPIA Ferrara: Via Fabbri, 412 44123 Ferrara - Tel. 3484531901 e-mail: femm07000r@istruzione.it - posta certificata: femm07000r@pec.istruzione.it

Sedi Associate:

Sede Cento: c/o ISIT Bassi-Burgatti, Via Rigone 1, 44042 Cento – Tel. 051.6859711 – 331.4032840

Sede Codigoro: Via della Resistenza 3, 44021 Codigoro – Tel. 0533.714093 – 331.4032944

Sede Portomaggiore: c/o IISAP, Piazzale degli Studenti 4, 44015 Portomaggiore Tel. 331.4032933 – sede Argenta: 331.4032996

Casa Circondariale: Via Arginone 327, 44122 Ferrara – Tel. 0532.250011

Firmato digitalmente da Anna Quaranta

3. Registro delle attività

Le operazioni di flussaggio e le eventuali anomalie riscontrate dovranno essere annotate nell'apposito **Registro controlli Legionella** predisposto dalla segreteria o dal referente di plesso, indicando:

- data e ora;
- sede e punto acqua interessato;
- operazione svolta (ad es. flussaggio);
- eventuali criticità osservate.

4. Limiti di competenza

Si precisa che:

- i collaboratori scolastici **non** sono tenuti né autorizzati a effettuare trattamenti chimici, sanificazioni specialistiche, campionamenti o interventi sugli impianti;
- tali attività sono di esclusiva competenza dell'Ente proprietario degli immobili e delle ditte da esso incaricate;
- il ruolo dei collaboratori è fondamentale per l'attuazione delle misure di base (flussaggi, cura dei locali, segnalazione delle anomalie).

5. Finalità delle misure

Le presenti indicazioni sono adottate in via preventiva, in coerenza con gli indirizzi tecnici in materia di rischio Legionella, al fine di contribuire alla tutela della salute di studenti, corsisti e personale e di garantire la tracciabilità delle attività svolte.

Si confida nella consueta collaborazione di tutto il personale.

Ferrara, 13 11 2025

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Quaranta
Documento informatico firmato digitalmente