



Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "M.ARGENTARIO-GIGLIO"

P.LE SANT'ANDREA, 25/26 - 58019 Porto S. Stefano

PIANO DEI CONTROLLI PERIODICI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO

art. 6 comma 2 DPR 151/11 - art. 12 D.M. 26 Agosto 1992

SCUOLA _____

A.S. _____

STUDIO TECN. ASS. DI INGEGNERIA EFFE

Dott. Ing. L. FALZARANO Dott. Ing. D. FELICI

Via G. Mazzini n. 8, 58100 Grosseto

Tel/fax 0564-24324

INTERVENTI DI SORVEGLIANZA ESEGUITI DAL PERSONALE

Sono di seguito indicati gli interventi di sorveglianza che il personale incaricato deve eseguire

ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA	PERIODICITÀ	PERSONALE ADDETTO
CONTROLLO SU VIE DI ESODO, SU PORTE TAGLIAFUOCO E SU DISPOSITIVI DI EMERGENZA • Porte sulle uscite di sicurezza non bloccate e ben funzionanti • Uscite di sicurezza e vie di esodo liberi da ostacoli • Verifica che nessun dispositivo NON automatico (barre, ganci,..) tenga le porte tagliafuoco in posizione di apertura. • Accessibilità estintori e idranti • Accessibilità pulsanti allarme • Presenza di segnaletica	GIORNALIERO	
CONTROLLO SU ESTINTORI • Presenza di sigillo di controllo • Manometro indicante un valore di pressione compreso nel campo verde • Collocazione visibile ed accessibile • Presenza di cartello indicatore • Presenza di cartellino debitamente compilato CONTROLLO SU IDRANTI • Presenza della manichetta • Stato di conservazione della manichetta • Stato di conservazione della saracinesca • Accessibilità • Presenza di cartello indicatore	SETTIMANALE	

Presenza di cartellino debitamente compilato		
ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA	PERIODICITÀ	PERSONALE ADDETTO
CONTROLLI SU IMPIANTO DI ALLARME INCENDIO • Verifica funzionamento dei pulsanti (a campione)	SETTIMANALE	
CONTROLLO SU PORTE TAGLIAFUOCO • Verifica automatismi (chiudiporta, magneti di sgancio) • Verifica guarnizioni bordi.	MENSILE	
CONTROLLI SU ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA • Verifica del funzionamento dell'illuminazione di sicurezza in caso di assenza dell'energia elettrica	MENSILE	
CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO • Verifica visiva dell'impianto • Prova Test interruttori differenziali	MENSILE	

Il personale incaricato dovrà riportare l'esito delle attività di controllo in un apposito registro mensile adeguatamente predisposto

**ELENCO DEI CONTROLLI PERIODICI CHE DEVONO ESSERE
ESEGUITI
DA PERSONALE QUALIFICATO**

ESTINTORI

- a) **CONTROLLO** da effettuarsi con frequenza almeno semestrale con procedura indicata nella Norma UNI 9994
- b) **REVISIONE** da effettuarsi con frequenza indicata in tabella (da UNI 9994-1)

Tipo di estintore	Tempo massimo di revisione con sostituzione della carica mesi
A polvere	36
Ad acqua o a schiuma	18-24-48
A CO ₂	60
Ad idrocarburi alogenati	72

- c) **COLLAUDO** da effettuarsi ogni 6/12 anni

IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDIO

(Secondo Norma UNI 9795)

“Ogni sistema in esercizio deve essere sottoposto almeno 2 volte l'anno, con intervallo non minore di 5 mesi, ad un'ispezione allo scopo di verificarne lo stato di efficienza.....”