

Conservatorio di Siena “RINALDO FRANCI”

ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE MUSICALE

I L P R E S I D E N T E

DECRETO N. 1 dell' 8 gennaio 2024

Oggetto: Autorizzazione per intervento di urgenza a seguito avaria nei dispositivi antincendio


VISTO

- la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, *“Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”*;
- il D.P.R. del 28 febbraio 2003 n.132, *“Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”*;
- lo Statuto approvato con d. DG MUR n.1489 del 14 settembre 2022 in vigore dal 1 gennaio 2023 e, in particolare, l’art.1, comma 2, che precisa la nuova denominazione dell’ Istituto di Alta Formazione Musicale di Siena come Conservatorio “Rinaldo Franci”;
- il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità in vigore
- la comunicazione urgente inviata in data 8 gennaio 2024 dalla Ditta E.S.M.A. Estintori S.R.L. incaricata della manutenzione in merito al mancato funzionamento del gruppo di pressurizzazione antincendio a causa della perdita presente in una delle pompe;

CONSIDERATO

- che la segnalazione viene effettuata in fase di verifica del funzionamento dei dispositivi antincendio per il rinnovo della SCIA per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco da presentare entro il 12 gennaio 2024;
- che la sede del Conservatorio Rinaldo Franci è collocata nell’ambito dell’ edificio storico “Convitto Tolomei” nel quale ha sede anche il Liceo Piccolomini e che la SCIA per il rilascio del CPI è presentata per ambedue le Istituzioni dall’ Amministrazione Provinciale di Siena;
- che la segnalazione della Ditta E.S.M.A. Estintori s.r.l. evidenzia l’urgenza di un intervento a fronte di dispositivi antincendio completamente non funzionanti;
- che la Ditta in grado di compiere con urgenza gli interventi necessari è la Ditta DATTOLI TERMOEDIL S.R.L. segnalata dall’ Amministrazione Provinciale di Siena per la manutenzione degli impianti del Liceo Piccolomini;

Prato S. Agostino, 2 – 53100 SIENA
Tel. 0577-288904 – Fax 0577-389127
Sito web: www.conservatoriosiena.it
Email: presidente@conservatoriosiena.it



Conservatorio di Siena “RINALDO FRANCI”

ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE MUSICALE

IL PRESIDENTE

DECRETA

- di autorizzare la Direttrice Amministrativa f.f. Dott.ssa Claudia Gallorini di procedere all'immediata richiesta di preventivo e alla definizione di tutti gli atti conseguenti all'affidamento con urgenza dei lavori di ripristino dell'impianto antincendio;
- di portare gli atti a ratifica al primo Consiglio di Amministrazione utile;
- di richiedere con urgenza al RSPP Andrea Burgalassi l'indicazione delle misure antincendio compensative da adottare fino a risoluzione del problema.

Siena, 8 gennaio 2024

LA PRESIDENTE
Prof.ssa Anna Carli