

- **OFFERTA PER AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELL'ISSM "RINALDO FRANCI".**

Il servizio comprende la manutenzione dei dispositivi antincendio dell'ISSM "R. Franci" secondo la normativa di riferimento e nel dettaglio:

- **n. 14 ESTINTORI: (n. 13 a polvere - 6 kg e n. 1 a CO2 - 5 kg):** la manutenzione prevede l'effettuazione di tutte le operazioni previste dalla norma di riferimento quindi dei controlli semestrali ed eventuali sostituzione delle parti usurate e danneggiate. Collaudi idrostatici e revisioni degli estintori (importo indicato a parte);
- **RETE IDRICA ANTINCENDIO** (n. 9 manichette uni 45 e n. 2 attacchi vvff): manutenzione annuale secondo due differenti tipologie di interventi da svolgersi nelle due semestralità:
 - 1) Controllo Semestrale: controllo della accessibilità della cassetta idrante; verifica della integrità della cassetta e di tutti i suoi componenti; verifica della segnaletica necessaria; verifica del corretto funzionamento della saracinesca di alimentazione;
 - 2) Revisione Annuale: verifiche di cui alla fase di controllo a cui si aggiungono prova idrostatica della manichetta/naspo alla pressione di rete per 3 minuti con controllo della resistenza della tenuta dei collegamenti e delle guarnizioni; prova di funzionamento degli attacchi VVFF ed Idranti e prova di pressione e portata dell'impianto;
- **PORTE REI TAGLIAFUOCO** (n. 32 ad 1 anta e n. 7 a 2 ante) **/USCITE DI SICUREZZA** (n. 1 porta ad 1 anta e n. 1 porta a 2 ante) **/ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA** (n. 95 lampade di emergenza senza impianto di gestione centralizzato): manutenzione dei serramenti per verifica dell'integrità e la funzionalità degli stessi. Le principali verifiche sono: Verifica targhetta conformità (Rei); verifica di tutti i meccanismi di apertura e chiusura; regolazione dei chiudiporta, dei regolatori di velocità; verifica degli elettromagneti di chiusura; controllo di facile apertura; verifica della integrità delle opere murarie di supporto; verifica dello stato delle guarnizioni termoespandenti (Rei); controllo che le vie di esodo siano libere e verifica della segnaletica di esodo. Si intendono incluse nelle tariffe la sostituzione delle componenti di ricambio minute nonché delle maniglie, maniglioni ed elettromagneti. Restano esclusi dell'offerta la sostituzione dei serramenti danneggiati e delle componenti rilevanti non ricomprese nel ricambio delle componenti incluse nella tariffa. SI considera esclusa dall'offerta: La sostituzione dei serramenti danneggiati - la sostituzione delle componenti rilevanti (maniglie, maniglioni, elettromagneti...).
- **POMPE ANTINCENDIO (1 elettropompa e 1 pompa jokey):** la manutenzione prevede controlli e verifiche semestrali degli impianti come da normativa vigente.

La manutenzione di tutti gli impianti avverrà in conformità alle disposizioni normative e alle norme tecniche di riferimento.

Per ogni intervento è prevista la compilazione di apposito registro.

- **Offerta servizio MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELL'ISSM "RINALDO FRANCI"**

Imponibile € _____ oltre IVA

- **Offerta per collaudo idrostatico e revisione**

per 1 collaudo idrostatico di un estintore Imponibile € _____ oltre IVA

per 1 revisione di un estintore Imponibile € _____ oltre IVA

DATA

FIRMA

TIMBRO DITTA

ALLEGATO B

- **OFFERTA PER AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI DELL'ISSM "RINALDO FRANCI**

Il servizio comprende la manutenzione dell'impianto di manutenzione fumi dell'ISSM "R. Franci" secondo la normativa di riferimento di e nel dettaglio:

- n° 2 visite annue (da effettuarsi non prima di 5 mesi e non dopo 7 mesi l'una dall'altra) con controllo della funzionalità dell'impianto, prova della totalità dei sensori e pulitura dei sensori.

Si intende esclusa la sostituzione dei componenti verificati mal funzionanti.

Per ogni intervento è prevista la compilazione di apposito registro.

Offerta

Imponibile € _____ oltre IVA

DATA

FIRMA