



Ai docenti Responsabili di Plesso
Ai collaboratori del dirigente Scolastico

Oggetto: Controlli e verifiche

Le SS.LL. sono tenute a compilare le schede in allegato, riferite all'oggetto, con il supporto dell'ASPP di plesso, con cadenza bimestrale.

Le schede devono pervenire in ufficio entro il 25 di Novembre riferito al 1° bimestre.

Saluti

F.to Il Dirigente Scolastico
D.ssa Simona PROCHILO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93



	REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE (VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)	
--	--	--

LEGGENDA

Tipo di controllo su Estintore Polvere / CO2: verificamanometro in campo verde (polvere) – integritàmanichetta/Cono CONTROLLO DATA

Scadenza verifiche periodiche (Cadenza bimestrale)

Tipo di controllo su Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano (cadenza Bim.)

Tipo di controllo su Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti):

controllo funzionali spie – lettura su display di eventuali errori.

Tipo di controllo su Impianto idranti (ove presente): Integrità lancia, manichetta, cassetta e protezione safety crash. (cadenzabim) CONTROLLO DATA SCADENZA VERIFICHE PERIODICHE

Verifica delle aperture delle porte di Emergenzaverso l'esterno e lungo le vie di esodo.

Verifica presenza ingombri/ostacoli su porte e vie di esodo.

Verifica in presenza danneggiamenti/malfunzionamenti di qualsiasi genere.

REGISTRO CONTROLLI PERIODICI

Data	Oggetto Controllo/verifica	Tipo Controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati (segnalazione DS/DSGA)	Firma Responsabile
				Segnalazione diretta Ente proprietario	Referente di Plesso



	REGISTRO CONTROLLI E VERIFICHE (VISIVI E PICCOLO FUNZIONALI)	
--	--	--

LEGGENDA

Tipo di controllo su Estintore Polvere / CO2: verifica manometro in campo verde (polvere) – integrità manichetta/Cono **CONTROLLO DATA**

Scadenza verifiche periodiche (Cadenza bimestrale)

Tipo di controllo su Luci emergenza: stacco da quadro elettrico di piano (cadenza Bim.)

Tipo di controllo su Pulsanti di Emergenza/rilevatori di fumo/centraline antincendio (ove presenti):

controllo funzionali spie – lettura su display di eventuali errori.

Tipo di controllo su Impianto idranti (ove presente): Integrità lancia, manichetta, cassetta e protezione safety crash. (cadenza bim) **CONTROLLO DATA SCADENZA VERIFICHE PERIODICHE**

Verifica delle aperture delle porte di Emergenza verso l'esterno e lungo le vie di esodo.

Verifica presenza ingombri/ostacoli su porte e vie di esodo.

Verifica in presenza danneggiamenti/malfunzionamenti di qualsiasi genere.

REGISTRO CONTROLLI PERIODICI

Data	Oggetto Controllo/verifica	Tipo Controllo	Inconvenienti riscontrati	Provvedimenti adottati (segnalazione DS/DSGA)	Firma Responsabile
				Segnalazione diretta Ente proprietario	Referente di Plesso