

**Piano di Emergenza**  
Istituto P.A. Fiocchi Lecco

<b>VERBALE ESERCITAZIONE DI EMERGENZA</b> sede presso Istituto P.A. Fiocchi di Lecco			
<b>Data esercitazione:</b>	<b>27/04/2024</b> <b>Anno Scolastico 2023-24</b>		
<b>Evento simulato</b>	Incendio <input checked="" type="checkbox"/>	Sisma <input type="checkbox"/>	
	Allagamento <input type="checkbox"/>	Guasto elettrico <input type="checkbox"/>	
	Fuga di gas <input type="checkbox"/>	Nube tossica <input type="checkbox"/>	
	Altro ..... <input type="checkbox"/>		
<b>Luogo origine dell'emergenza simulata:</b>	<b>magazzino in fondo al corridoio</b>		
<b>Persone presenti:</b>	Docenti n.: ...52..... Tecnici n.: ...12..... Collaboratori n.: ...14..... Amministrativi n.: ...4..... Studenti n.: .....come da modulistica..... Esterini n.: .....1.....		
<b>Ora di inizio:</b>	<b>09-37</b>		
<b>Azioni intraprese:</b>	<b>Esecutore: Gatti Domenico</b>		<b>in minuti:sec.</b>
Avviso verbale	Si		Filodiffusione
Intervento Addetti Antinc.	nessuno		nessuno
Attivazione Allarme sonoro	è presente impianto di segnalazione acustica e di allarme.		Immediato
Inizio evacuazione	Tutti		9.38
Chiamata soccorsi esterni	Si bloccano prima della chiamata		1.00
Sgancio corrente e gas	Si bloccano prima della chiamata		1.00
All'esterno dell'edificio	43 classi		5.00
Tutti al punto di Raccolta	43 classi / docenti/ Personale non docente		5.00
Termine appello e numero totale presenti	E punti di raccolta Tutti presenti tranne un malore (segnalato)		1:05
Ora di termine e rientro:	Fine evacuazione 09.43 Rientro 10.05		
<b>ANALISI DELL'ESERCITAZIONE</b>			
<b>Inefficienze riscontrate:</b>	<b>Azioni correttive da adottare</b>		
1. Mancano alcune polarimetrie 2. Mancano i cartelli nei punti di raccolta 3. Ostruzione nell'uscita di sicurezza zona mensa piano terra 4. La diffusione audio assente in 3R e nel laboratorio LTO	<p>1. Ogni insegnante deve:            - utilizzare il <b>Modulo specifico</b> al momento dell'uscita dall'edificio e una volta al Punto di Raccolta procedere all'appello.            - mantenere compatto il gruppo classe, sia nel momento dell'evacuazione dell'edificio, sia nel luogo di raduno esterno.</p> <p>2. Si è simulato (bloccato) la chiamata al 112 TRESTARE ATTENZIONE CHE NON VENGA FATTA IN CASO DI SIMULAZIONE</p> <p>3. Si provvederà al ripristino delle polarimetrie</p> <p>4. si segnala alla provincia il mal funzionamento dell'impianto di diffusione audio e si continua sulla formazione del personale per superare eventuali imprevisti</p>		
Si allegano modulistica evacuazione			
Compilato da: Dirigente Scolastico Mandanici Gianluca	Firma:  		Data 08 maggio 2024
RSPP	Gatti Domenico		