



Prot. e data vedi segnatura

- **AL SINDACO**
- **AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**
del Comune di Cadoneghe
proprietario dell'edificio scolastico

Oggetto: **SEGNALAZIONE ALL'ENTE LOCALE E RICHIESTA DI MANUTENZIONE RELATIVAMENTE A:**

PLESSO: Falcone-Borsellino; Boschetti-Alberti; Zanon; Galilei.

LOCALITA': Cadoneghe

Si segnala la situazione di difficoltà e si RICHIENDE al proprietario dell'edificio scolastico in oggetto di effettuare tutti gli interventi necessari al fine di eliminare o ridurre il rischio connesso.

Plesso Falcone Borsellino:

- L'interruttore nel quadro elettrico corrispondente al bagno degli alunni non rimane in posizione, scatta dopo qualche secondo lasciando i bagni al buio.

Plesso Boschetti Alberti:

- Nell'aula 2B una tapparella non funziona a causa cinghia rottta, non si può conseguentemente arriaggiare a sufficienza l'aula e soprattutto non c'è l'illuminazione corretta provocando danno alla vista di docenti e alunni
- Un oggetto di medie dimensioni è scivolato dal tetto della scuola incastrandosi nel pluviale della grondaia. A seguito piogge abbondanti la grondaia potrebbe danneggiarsi e causare infiltrazione nel muro e nel tetto (già presenti).

Plesso Zanon:

- Nel corso della giornata scatta l'allarme sicurezza senza alcun motivo, con una frequenza molto ravvicinata: circa 3 minuti, disturbando le attività didattiche,
- Ci sono mattoni sollevati nello spazio adibito alla ricreazione del cancello secondario, le persone possono inciampare e cadere.

Plesso Galilei:

- Aula n° 1 al quarto piano da sistemare/aggiustare
- Si richiede la sostituzione dei neon bruciati nelle seguenti aule: 2B – 3B – 5B
aula 2 e 4; atrio ingresso mensa e nel corridoio della palestra
- Si richiede sostituzione lampadina bruciata nell'aula 1.

Certa di un sollecito e puntuale riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Federica Berloso