



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CADONEGHE

Via Conche, 1 - 35010 Cadoneghe (PD)

Tel. 049 700660/701477 CF 80024320287

PDIC846003@istruzione.it - www.iccadoneghe.edu.it



Prot. e data vedi segnatura

- **AL SINDACO**
- **AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**
del Comune di Cadoneghe
proprietario dell'edificio scolastico

Oggetto: **SEGNALAZIONE ALL'ENTE LOCALE E RICHIESTA DI MANUTENZIONE RELATIVAMENTE A:**

PLESSO: Aquilone – Don Milani – Galilei – Zanon – Boschetti Alberti

LOCALITA': Cadoneghe

Si segnala la situazione di difficoltà e si richiede al proprietario dell'edificio scolastico in oggetto di effettuare tutti gli interventi necessari al fine di eliminare o ridurre il rischio connesso.

Plesso Aquilone:

- maniglia della sez. A è rotta e non permette l'apertura e chiusura della finestra

Plesso Don Milani:

- Aula 1^A piano terra – Auletta di sostegno: presa annerita

Plesso Galilei:

- Bagno dei maschi del terzo piano fuori uso. Problemi di rubinetto e fognature.
- Temperatura molto bassa in mensa e nell'aula 3B (non si raggiungono i 16 gradi)

Plesso Zanon:

- Lampadina fulminata nel bagno dei maschi del piano terra

Plesso Boschetti -Alberti:

- Pannello di copertura della lancia antincendio, staccato (si allega foto)
- Rampa di accesso alla mensa, disestata e può causare situazioni di inciampo e rovescio carrello pasti mensa (si allegano foto).

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Federica Berloso

Firmato digitalmente da FEDERICA BERLOSO

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0009316 - 22/12/2025 - VI.8 - U