



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CADONEGHE

Via Conche, 1 - 35010 Cadoneghe (PD)

Tel. 049 700660/701477 CF 80024320287

PDIC846003@istruzione.it - www.iccadoneghe.edu.it



Prot. e data vedi segnatura

- **AL SINDACO**
- **All'assessore Nicolò Comis**
- **AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**
del Comune di Cadoneghe
proprietario dell'edificio scolastico

Oggetto: **SEGNALAZIONE ALL'ENTE LOCALE E RICHIESTA DI MANUTENZIONE RELATIVAMENTE A:**

PLESSO: GIRASOLE – BOSCHETTI ALBERTI – GALILEI – AQUILONE – ZANON – DON MILANI

LOCALITA': Cadoneghe

Si segnala che in data odierna 12 gennaio 2026 i plessi sopraelencati ci hanno dato comunicazione di malfunzionamento degli impianti termoidraulici e si segnalano le situazioni di difficoltà al proprietario dell'edificio scolastico affinché possa provvedere con urgenza ad eliminare le situazioni di rischio connesso:

Plesso Girasole:

- L'impianto di riscaldamento risulta non funzionante

Plesso Boschetti-Alberti:

- Alle ore 8.00 l'impianto di riscaldamento risulta non funzionante, i termosifoni hanno cominciato a scaldarsi alle ore 8.35 in difformità agli accordi intercorsi in precedenza.

Plesso Galilei:

- Nella classe 3^A risultano 13.9 gradi (si allega foto) e anche in aula mensa alle ore 12.30 risulta una temperatura molto bassa tanto da richiedere l'accesso al servizio con i cappotti

Plesso Aquilone:

- In tutte le aule della scuola all'inizio delle lezioni la temperatura presente è di 11 gradi

Plesso Zanon:

- L'impianto di riscaldamento in palestra risulta non funzionante e l'impianto di riscaldamento a ventola n° 1 e 2 emana aria tiepida e dopo qualche minuto si blocca. Le ventole n° 3 e 4 saltano anche se vengono spente quelle dello spogliatoio.

Plesso Don Milani:

- Ad inizio delle lezioni la temperatura della palestra era di 8 gradi, successivamente l'impianto di riscaldamento entra in funzione con fatica fino ad arrivare ad 11 gradi.

Firmato digitalmente da FEDERICA BERLOSO

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0000167 - 12/01/2026 - VI.8 - U

Certa di un sollecito e puntuale riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Federica Berloso

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0000167 - 12/01/2026 - VI.8 - U

Firmato digitalmente da FEDERICA BERLOSO