



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CADONEGHE

Via Conche,1 - 35010 Cadoneghe (PD)

Tel. 049 700660/701477 CF 80024320287

PDIC846003@istruzione.it - www.iccadoneghe.edu.it



Prot. e data vedi segnatura

- **AL SINDACO**
- **AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**
del Comune di Cadoneghe
proprietario dell'edificio scolastico

Oggetto: **SEGNALAZIONE ALL'ENTE LOCALE E RICHIESTA DI MANUTENZIONE RELATIVAMENTE A:**

PLESSO: ZANON – DON MILANI – GALILEI - AQUILONE

LOCALITA': Cadoneghe

Si segnala la situazione di difficoltà e si richiede al proprietario dell'edificio scolastico in oggetto di effettuare tutti gli interventi necessari al fine di eliminare o ridurre il rischio connesso.

Plesso Zanon:

- Cl. 5B (1° piano) perdita acqua da termosifone in data 01/12 il pavimento della classe ed il corridoio del bagno erano ricoperti d'acqua che infiltrandosi è caduta sul corridoio e nel bagno dei bambini al piano terra (le infiltrazioni sono vicine ad un neon): si allegano foto.
- nella parete esterna della palestra vi è un tubo riempito di cemento, ad altezza bambino risultando pericoloso. Si richiede di coprirlo con materiale antiurto: si allega foto.

Plesso don Milani:

- la temperatura della palestra risulta sempre troppo bassa, in modo particolare il giorno 01.12.25 alle ore 10.53 risultava una temperatura di 11 gradi. Quanto prima si deciderà di non portare più gli alunni in palestra.
- in aula 5 al primo piano la maniglia del finestrone è staccata.
- aula 8 della classe 3F piano terra e aula 5 della classe 3G al primo piano hanno le veneziane con il filo rotto e le aule sono quindi poco illuminate.

Plesso Galilei:

- La temperatura risulta sempre molto bassa soprattutto al secondo piano: si chiede di accendere prima i termosifoni perché in aula 3B il lunedì mattina sono registrati solo 15 gradi e anche nei giorni precedenti la temperatura era molto bassa.

Firmato digitalmente da FEDERICA BERLOSO

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0008811 - 01/12/2025 - VI.8 - U

Plesso Aquilone:

- Si sollecita poiché già richiesti in precedenza lo sfalcio dell'erba e la potatura delle siepi.
- Si segnala nuovamente il malfunzionamento dei water dei bagni delle sez. A e del prolungato poiché l'acqua scorre continuamente.

Certa di un sollecito e puntuale riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Federica Berloso

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0008811 - 01/12/2025 - VI.8 - U