



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CADONEGHE

Via Conche,1 - 35010 Cadoneghe (PD)

Tel. 049 700660/701477 CF 80024320287

PDIC846003@istruzione.it - www.iccadoneghe.edu.it



Prot. e data vedi segnatura

- **AL SINDACO**
- **AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
del Comune di Cadoneghe**
proprietario dell'edificio scolastico

Oggetto: **SEGNALAZIONE ALL'ENTE LOCALE E RICHIESTA DI MANUTENZIONE RELATIVAMENTE A:**

PLESSO: Don Milani

LOCALITA': Cadoneghe

Si segnalano le situazioni di difficoltà e si richiede al proprietario dell'edificio scolastico in oggetto di effettuare tutti gli interventi necessari al fine di eliminare o ridurre i rischi connessi.

Plesso Don Milani

- Si segnala che nella classe 2E non tapparella bloccata non si riesce ad abbassare
- Si segnala inoltre che sia nelle scale interne alla scuola che all'ingresso mancano a tratti o sono usurate diverse strisce antiscivolo con rischio di scivolare.

Certa di un sollecito e puntuale riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

**F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Federica Berloso**

Firmato digitalmente da FEDERICA BERLOSO

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0000671 - 28/01/2026 - VII - U