



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CADONEGHE

Via Conche, 1 - 35010 Cadoneghe (PD)

Tel. 049 700660/701477 CF 80024320287

PDIC846003@istruzione.it - www.iccadoneghe.edu.it



Prot. e data vedi segnatura

- **AL SINDACO**
- **AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
del Comune di Cadoneghe**
proprietario dell'edificio scolastico

Oggetto: **SEGNALAZIONE ALL'ENTE LOCALE E RICHIESTA DI MANUTENZIONE RELATIVAMENTE A:**

PLESSO: Galilei – Falcone Borsellino – don Milani

LOCALITA': Cadoneghe

Si segnalano le situazioni di difficoltà e si richiede al proprietario dell'edificio scolastico in oggetto di effettuare tutti gli interventi necessari al fine di eliminare o ridurre i rischi connessi.

Plesso Galilei:

- in zona mensa non si avverte il suono della campanella
- nel bagno delle femmine situato al primo piano e nel bagno dei disabili per i maschi, i rubinetti automatici dei lavandini, una volta attivati per l'uscita dell'acqua si bloccano e non si chiudono in modo autonomo, facendo fluire acqua finché non si interviene.

Plesso Falcone Borsellino:

- in aula informatica è presente una presa che apparentemente non è alimentata da energia elettrica (si allegano foto)
- gli split delle pompe di calore non funzionano, nonostante il telecomando funzioni
- l'aula informatica è sprovvista di riscaldamento.

Plesso don Milani:

- nei tre ingressi della scuola i gradini esterni sono quasi tutti privi di strisce antiscivolo
- al piano terra davanti ai bagni delle ragazze la porta di compartimentazione REI, non si chiude bene con rischio di eventuale propagazione incendio
- in palestra, uno dei fissaggi del canestro si è tolto: manca il fissaggio ad uno degli angoli del tabellone, se anche l'altro si sganciasse ci sarebbe il rischio di un crollo
- nella classe 1E alcune luci sono malfunzionanti e quindi nelle giornate nuvolose l'aula è buia

Certa di un sollecito e puntuale riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Federica Berlosio

Firmato digitalmente da FEDERICA BERLOSO

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0000482 - 22/01/2026 - VI.8 - U