



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CADONEGHE

Via Conche, 1 - 35010 Cadoneghe (PD)

Tel. 049 700660/701477 CF 80024320287

PDIC846003@istruzione.it - www.iccadoneghe.edu.it



Prot. e data vedi segnatura

- **AL SINDACO**
- **AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**
del Comune di Cadoneghe
proprietario dell'edificio scolastico

Oggetto: **SEGNALAZIONE ALL'ENTE LOCALE E RICHIESTA DI MANUTENZIONE RELATIVAMENTE A:**

PLESSO : Plesso Zanon

LOCALITA' : Cadoneghe

Si segnala la situazione di difficoltà e si RICHIEDE al proprietario dell'edificio scolastico in oggetto di effettuare tutti gli interventi necessari al fine di eliminare o ridurre il rischio connesso.

Plesso Zanon: in palestra un pannello del controsoffitto non è perfettamente inserito nella griglia metallica: è appoggiato solo su due angoli opposti e rischia di cadere.

Certa di un sollecito e puntuale riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Federica Berloso

Firmato digitalmente da FEDERICA BERLOSO

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0004353 - 04/06/2026 - VI.8 - U