



Prot. e data vedi segnatura

- **AL SINDACO**
- **AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**
del Comune di Cadoneghe
proprietario dell'edificio scolastico

Oggetto: **SEGNALAZIONE ALL'ENTE LOCALE E RICHIESTA DI MANUTENZIONE RELATIVAMENTE A:**

PLESSI : AQUILONE - ISOLA DEL TESORO - GIRASOLE - M.B. ALBERTI - ZANON - FALONE BORSELLINO - GALILEO GALILEI

LOCALITA' : Cadoneghe

Si segnala la situazione di difficoltà e si RICHIEDE al proprietario dell'edificio scolastico in oggetto di effettuare tutti gli interventi necessari al fine di eliminare o ridurre il rischio connesso

Causa maltempo si segnala:

Uffici di Segreteria: Sostituzione 2 led, in ufficio didattica e controllo veneziane di tutti gli uffici;

Plesso Aquilone: Sistemazione recinzione giardino est e potatura siepe; presenza di alveare e api in corrispondenza vicino aula dormitorio; sostituzione vetro rotto porta finestra aula laboratorio; armadio sezione B da svitare e spostare; giardino ovest potatura rami e riempire le buche;

Plesso Girasole: perdita di acqua bagno dei palloncini; rimozione n. 8 sedie in legno rotte sistematiche nella veranda fuori in sala mensa;

Plesso Isola del Tesoro: sistemazione recinzione del giardino scolastico rotto in più punti e installazione cartelli di divieto accesso sui cancelli e recinzione del giardino scolastico; cancello piccolo d' ingresso da attenzionare non chiude correttamente e rimane aperto; citofono da riparare, presenta difficoltà nell' aprire e nell' ascolto; boiler in aula mensa non eroga acqua calda;

Plesso M.B. Alberti: rimozione di: n. 8 sedie in legno rotte sistematiche in balcone mensa, tavolo traballante in aula arcobaleno, scaffale corridoio scuola; riparazione tapparella e sostituzione vetro scheggiato in aula 8; sistemazione piastrella e filo elettrico pendente in

uscita emergenza mensa; sostituzione serratura cancello utilizzato per la consegna dei pasti poiché forzato e non si chiude più;

Plesso Zanon: regolare campanella orario entrata/uscita;

Plesso Falcone e Borsellino: presenza di nido di vespe in prossimità dell' ingresso insegnanti; neon non funzionanti nelle classi: prima seconda e quinta; infiltrazioni di acqua in prossimità dell' atrio e del salone; sistemazione persiane rotte in aula mensa;

Plesso Galileo Galilei: riparazione finestre rotte in classi: 3B e 1B; sostituzione luce bagno tra classe 1B e 2B; rimozione cestino arrugginito nel cortile auditorio Ramin; intervento sistemazione allarme plesso, suona sempre e l'interruttore generale non sta su;

Certo di un sollecito e puntuale riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giovanni Petrina

Firma apposta ai sensi art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0005972 - 25/09/2023 - VI.8 - U