



Prot. e data vedi segnatura

- **AL SINDACO**
- **AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO  
del Comune di Cadoneghe**  
proprietario dell'edificio scolastico

Oggetto: **SEGNALAZIONE URGENTE ALL'ENTE LOCALE E RICHIESTA DI MANUTENZIONE RELATIVAMENTE A:**

**PLESSO : Galilei – Zanon – Boschetti Alberti**

**LOCALITA' : Cadoneghe**

Si segnala la situazione di difficoltà e si **RICHIESTE** al proprietario dell'edificio scolastico in oggetto di effettuare tutti gli interventi necessari al fine di eliminare o ridurre il rischio connesso.

**Plesso BOSCHETTI ALBERTI: Sistemazione tapparella bloccata in classe 2B;**

**Plesso ZANON: Mal funzionamento del sistema d'allarme (presenza di un suono acuto e persistente); sistemazione campanella scolastica del plesso; sistemazione tombino leggermente sollevato.**

**Plesso GALILEI: manutenzione di un estintore del plesso (l'indice di pressione è in fascia rossa).**

Certa di un sollecito e puntuale riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

**F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof.ssa Federica Berlosio**

**Firmato digitalmente da FEDERICA BERLOSO**

**PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0007084 - 08/10/2025 - VI.8 - U**