

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

ISTITUTO

COMPENSIVO

FOLIGNO

4



Gentile da Foligno

Scuola Statale ad indirizzo Musicale

A.A. DUCATI
Istituto Comprensivo Foligno 4
via Monte Soratte, 47 06034 Foligno (Pg)
Tel. e fax 074220819 Dir. 0742 360553
Dis. Scol. 7 - Cod. Scuola PGIC83700D
Cod. fiscale 82001640547
e-mail pgic83700d@istruzione.it



OGGETTO: VERBALE DI COLLAUDO

Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi

CUP: I64D23000410006

CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-25074

CIG Z883BFDA84

ESTREMI DELL'INCARICATO:

- *Verificatore della conformità/ Collaudatore prof. ROCCO PETRUZZO C.F. PTRRCC90R05D851T*
- *Lettera di incarico/ contratto prot. n° 0005901 del 03/11/2023*
- *Data della verifica 10/09/2024*
- *Comunicazione al RUP del giorno del collaudo prot. n° 5302 del 09.09.2024*

ESTREMI DELLA PROCEDURA:

- ✦ *Determina di Affidamento prot. n° 4006 del 18.08.2024 per un valore effettivo di euro 2.500,00 IVA esente*
- ✦ *preventivo prot. 3980 del 17.08.2024*
- ✦ *Contratto prot. 4007 del 18.08.2024*
- ✦ *Operatore economico affidatario: PERGOLARI CARLO (Codice fiscale PRGCRL81E19D653H), con Sede legale in VIA METAURO, 2 06034 FOLIGNO (PG)*
- ✦ *RUP Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Gentili*
- ✦ *nomina per incarico di collaudatrice a titolo gratuito prot. 4685 del 19.09.2023*

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DEL MATERIALE IN VERIFICA:

- ✦ *Fattura relativa al materiale in verifica n° FPA 1/24 del 03.09.2024 valore della fattura euro 2.500 IVA esente*
- ✦ *Valore del materiale in verifica euro 2.500,00 IVA esente*

LAVORI OGGETTO DI COLLAUDO

Lavori di realizzazione di piccoli adattamenti idraulici descritti al punto 3 della Relazione Tecnica a firma dell'Ing. Alessandro Petrozzi che si riportano di seguito:

“Per gli impianti idraulici-acqua, il fabbisogno didattico prevede il ripristino di tre lavandini nell'aula tematica di Arte, Tecnologia e Scienze.

Intervento 4: nell'aula di Tecnologia ci sono già gli attacchi idraulici per l'acqua ma sono collocati nella parete posteriore, l'aula 14 (Fig. 5) e pertanto, previa opera muraria, vanno girati i rubinetti verso l'aula, oltre che collocare un nuovo lavandino a mobiletto, più stabile e sicuro per l'utenza e connettere lo scarico con la colonna esistente.

Stesso identico intervento va fatto per l'aula di Arte in cui gli attacchi sono presenti nella parete posteriore, l'aula di Scienze (Fig. 6). In entrambi i casi occorre piastrellare almeno mezzo metro quadro di superficie attorno ai rubinetti.

Intervento 5: nella stessa aula di Scienze è già presente il lavandino ma occorre collegare lo scarico e rimettere i rubinetti (Fig. 6). Per gli impianti idraulici-canne fumarie si rende necessario un duplice intervento.

Intervento 6: nell'aula di Tecnologia provvedere al collegamento della macchina per il laser-cutter, tramite un collettore flessibile di acciaio diametro 80 e lunghezza totale di circa 3 m, passante attraverso la foratura già esistente sul vetro (Fig. 7), con la canna fumaria esterna esistente (Fig. 8).

Intervento 7: nell'aula di Scienze è necessario provvedere al collegamento di una canna fumaria esistente, con una predisposizione in acciaio flessibile dal diametro 120 e lunga in totale almeno 5 m, per poter installare, in futuro, una cappa aspirante per gli esperimenti chimici (Fig. 9)”.

TOTALE € 2.500,00

SOGGETTI INVITATI:

- Responsabile unico di Progetto Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Gentili
- Rappresentate legale della Ditto Fornitrice o suo delegato sig. Pergolari Carlo

VERBALE DI CONTROLLO INTERA FORNITURA

L'anno 2024, il giorno 10 del mese di settembre alle ore 14.00 presso l'istituzione scolastica SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO “FOLIGNO 4” io prof. ROCCO PETRUZZO nominato verificatore della conformità/collaudatore ai sensi del Dlgs. 36/2023 art. 116, ho provveduto alla verifica ed al collaudo dei lavori sopra descritti da parte dell'operatore economico PERGOLARI CARLO (Codice fiscale PRGCRL81E19D653H), con Sede legale in VIA METAURO, 2 06034 FOLIGNO (PG).

Ho proceduto a prendere in esame gli atti relativi alla fornitura dei servizi relativi al completamento dei piccoli interventi di carattere edilizio, oggetto del contratto di acquisto, da parte dell'operatore economico PERGOLARI CARLO (Codice fiscale PRGCRL81E19D653H), con Sede legale in VIA METAURO, 2 06034 FOLIGNO (PG) ed alla puntuale verifica della corrispondenza dei lavori elettrici offerti o realizzati, oggetto del contratto prot. 4007 del 18.08.2024 con i contenuti del preventivo prot. 3980 del 17.08.2024 presentato dall'operatore economico.

Pertanto, si rileva quanto segue:

- a) i servizi relativi al completamento dei piccoli interventi di carattere edilizio, oggetto della fornitura, corrispondono all'offerta tecnica ed economica presentata dell'operatore economico PERGOLARI CARLO (Codice fiscale PRGCRL81E19D653H), con Sede legale in VIA METAURO, 2 06034 FOLIGNO (PG);
- b) la fornitura offerta e realizzata risulta conforme a quanto richiesto, sotto i diversi profili della qualità e delle quantità occorrenti per le lavorazioni previste, risultando peraltro pienamente conforme alle disposizioni concernenti il sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- c) i lavori risultano pertanto funzionali all'esigenza di migliorare, trasformandole, le potenzialità degli spazi esistenti presso la sede interessata al fine di implementare gli ambienti didattici innovativi, oggetto dello specifico intervento finanziario previsto dal PNRR-Scuola 4.0-Classroom.

Pertanto si ritiene che i lavori idraulici offerti e realizzati dell'operatore economico PERGOLARI CARLO (Codice fiscale PRGCRL81E19D653H), con Sede legale in VIA METAURO, 2 06034 FOLIGNO (PG) risultino qualitativamente e quantitativamente rispondenti alle finalità di questo Istituto.

Il verificatore della conformità/Collaudatore
Prof. Rocco Petruzzo



Per accettazione
Pergolari Carlo



I soggetti intervenuti

1) Prof.ssa Antonella Gentili



