

Oggetto: Integrazione dell'informazione ai lavoratori sulle misure di gestione, mitigazione e compensazione del rischio di incendio aggiuntivo, conseguente alla non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e del Decreto del Ministero dell'Interno 31 marzo 2026.

1. Premessa e riferimenti normativi

Con la presente circolare si forniscono a tutto il personale docente e ATA in servizio presso questo Istituto le informazioni integrative, previste dall'art. 36 del D.Lgs. 81/2008, sui rischi specifici d'incendio connessi allo stato attuale dell'edificio scolastico (non ancora interamente adeguato alla normativa antincendio) e sulle misure di prevenzione e protezione, anche di natura gestionale, adottate nelle more del completamento degli interventi di prevenzione incendi richiesti dalla vigente normativa.

Si richiama in particolare il Decreto del Ministero dell'Interno 31 marzo 2026, recante "Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 2026 ed entrato in vigore il 9 aprile 2026, il quale, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro e sulla prevenzione incendi:

- conferma il termine ultimo per l'adeguamento antincendio degli edifici scolastici al 31 dicembre 2027, già fissato dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15;
- stabilisce, per gli edifici non ancora adeguati, l'attuazione entro nove mesi dalla pubblicazione del decreto (8 gennaio 2027) di un primo nucleo di prescrizioni tecniche (punti 7.0, 7.1, 8, 9.2, 10 e 12 del D.M. 26 agosto 1992, ovvero, in alternativa, le corrispondenti misure del Codice di prevenzione incendi), da attestare tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
- impone, nelle more del completamento degli interventi, l'individuazione e l'adozione di idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo derivante dal mancato adeguamento, anche facendo riferimento alle misure indicate nel capitolo S.5 (gestione della sicurezza antincendio) del Codice di prevenzione incendi.

Restano inoltre fermi gli obblighi generali in materia di gestione delle emergenze di cui all'art. 43 del D.Lgs. 81/2008 e le previsioni del piano di emergenza e di evacuazione dell'Istituto.

2. Comportamenti e obblighi richiesti al personale

Ai sensi degli artt. 20 e 36 del D.Lgs. 81/2008, tutto il personale docente e ATA è tenuto a:

- prendere visione del piano di emergenza e di evacuazione, con particolare riguardo ai percorsi d'esodo;
- mantenere costantemente libere da ostacoli le vie di esodo, le uscite di sicurezza. Pertanto, non devono essere collocati lungo corridoi, scale, uscite di emergenza o altri percorsi di esodo materiali, arredi, scatole, attrezzature o altri ostacoli;
- non devono essere spostati, manomessi, occultati o resi difficilmente accessibili estintori, dispositivi di allarme, segnaletica, porte e altri dispositivi destinati alla sicurezza antincendio (es. idranti);
- segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico, al DSGA e al Referente di plesso qualsiasi anomalia riscontrata (materiali depositati lungo le vie di fuga, porte tagliafuoco bloccate o inefficienti, presidi antincendio mancanti o danneggiati);

- partecipare con la massima attenzione alle esercitazioni di evacuazione ed alle iniziative di formazione e informazione programmate;
- in caso di emergenza, attenersi scrupolosamente alle indicazioni del personale incaricato della gestione delle emergenze e alle procedure previste dal piano di evacuazione;
- non devono essere utilizzate prolunghe, multiprese o apparecchiature elettriche in condizioni tali da generare sovraccarichi o situazioni di pericolo;
- non devono essere utilizzate apparecchiature elettriche danneggiate;
- le apparecchiature elettriche dovranno essere conservate in buono stato, soprattutto nelle parti riguardanti i componenti elettrici, con specifico riferimento ai cavi ed alle spine di alimentazione. A fine giornata si dovrà garantire lo spegnimento di tutte le apparecchiature elettriche che non devono rimanere in servizio;
- le apparecchiature e attrezzature elettriche dotate di sistema di raffreddamento a ventilazione non devono essere collocate in modo da impedirne l'aerazione;
- vietato introdurre apparecchiature elettriche non autorizzate;
- non devono essere lasciati incustoditi apparecchiature o dispositivi che possano costituire fonte di innesco;
- nell'edificio e nelle aree esterne di pertinenza scolastica è vietato fumare ed utilizzare fiamme libere;
- limitare l'introduzione di materiali combustibili e ridurre la quantità di quelli già presenti (per quanto possibile);
- Il personale docente deve prestare particolare attenzione alla gestione degli alunni durante l'emergenza. In particolare, il docente deve:
 - ✓ conoscere preventivamente il percorso di esodo assegnato alla propria classe,
 - ✓ conoscere il punto di raccolta,
 - ✓ mantenere sotto controllo gli alunni durante l'evacuazione,
 - ✓ evitare che gli alunni si separino dal gruppo,
 - ✓ seguire le indicazioni degli addetti alla gestione dell'emergenza,
 - ✓ segnalare al punto di raccolta eventuali assenze o situazioni particolari;
- mantenere puliti e ordinati i locali.

La sicurezza, anche quella antincendio, non dipende esclusivamente dalle caratteristiche strutturali dell'edificio e dagli impianti, ma anche dal corretto comportamento delle persone presenti.

Pertanto, ciascun lavoratore è tenuto a contribuire, nell'ambito delle proprie mansioni e responsabilità, al mantenimento delle condizioni di sicurezza e a segnalare tempestivamente ogni situazione che possa determinare un aggravamento del rischio di incendio.

3. Presa visione, validità e aggiornamento dell'informativa

La presente informativa integra, senza sostituirla, l'informazione e la formazione già erogate al personale in materia di sicurezza e resta valida fino al completamento degli interventi di adeguamento antincendio e all'ottenimento della SCIA antincendio dell'edificio, salvo aggiornamenti che si rendessero necessari in relazione all'evoluzione degli interventi o a nuove disposizioni normative.

Tutto il personale è tenuto a prenderne visione e a rispettare le disposizioni in essa contenute, nonché quelle riportate nel Piano di Emergenza e nella restante documentazione di sicurezza dell'Istituto.

Si ringrazia per la collaborazione.



IN CASO DI INCENDIO

MANTIENI LA CALMA E SEGUI QUESTE INDICAZIONI

1 DAI L'ALLARME



Attiva il sistema di allarme (se presente) e avvisa gli addetti alla gestione dell'emergenza.

2 CHIAMA I SOCCORSI



Se necessario, chiama i Vigili del Fuoco (115).

3 INTERROMPI LE ATTIVITÀ



Se previsto dalle procedure e senza esporsi a pericoli, interrompi le attività in corso. Non utilizzare gli ascensori.

4 EVACUA L'EDIFICIO



Segui le vie di esodo indicate dalla segnaletica e raggiungi il punto di raccolta.

5 ASSISTI GLI ALUNNI



Mantieni la calma, controlla gli alunni affidati alla tua responsabilità e non permettere che si separino dal gruppo.

6 RAGGIUNGI IL PUNTO DI RACCOLTA



Una volta all'esterno, raggiungi il punto di raccolta e attendi le indicazioni degli addetti alla gestione dell'emergenza.



RICORDA

- Non rientrare nell'edificio fino a quando non ne sia autorizzato il rientro.
- Non utilizzare mezzi di trasporto non autorizzati.
- Il personale non specificamente formato non deve esporsi a rischi tentando di spegnere l'incendio.

La tua collaborazione è fondamentale per la sicurezza di tutti.

Presa visione da parte del personale

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto, letto e compreso la presente informativa sulle misure di prevenzione e protezione dal rischio di incendio.

[illegible]