

Al Dirigente Scolastico  
Prof. Luca Mattiocco  
*Inviata a mezzo pec: saic85500g@pec.istruzione.it*

**OGGETTO:** Rilievo stato dei luoghi al Plesso Scuola Primaria di Ascea Marina.

### ***RELAZIONE***

#### ***1) PREMESSA***

Il sottoscritto arch. Luca Pisapia, nella qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ed in seguito alla richiesta di sopralluogo da parte del Dirigente Scolastico Prof. Luca Mattiocco, **ha effettuato un accesso alla sede della Scuola Primaria di Ascea Marina, avvenuto in data 17 marzo 2023.** Si prega pertanto di rassegnare la presente relazione tecnica esplicativa in merito allo stato dei luoghi presso la struttura *de quo*.

In particolare veniva chiesto al sottoscritto di effettuare una valutazione tecnica al fine di verificare circa la compatibilità di insediare un polo museale, utilizzando parte delle strutture afferenti il plesso scolastico, da parte dell'Amministrazione Comunale di Ascea.

#### ***2) DESCRIZIONE STATO DEI LUOGHI***

Il sottoscritto R.S.P.P., quindi, in adempimento alla richiesta del Dirigente Scolastico, ha effettuato, durante l'accesso di cui in premessa, una dettagliata

ricognizione dei luoghi, ha visionato, in particolare, le aule ed i servizi annessi, ubicate al piano primo della Scuola Primaria di Ascea Marina, effettuando anche un rilievo fotografico.

Alla data dell'accesso, venerdì **17 marzo 2023**, lo scrivente ha potuto constatare che le aule ed i servizi annessi del piano primo, ad oggi in uso alla Scuola Primaria, usufruiscono esclusivamente di due uscite di sicurezza (vie di esodo): ovvero una scala interna ed una scala esterna di emergenza antincendio, che conducono entrambe al piano terra, per poter poi accedere esternamente al punto di ritrovo e di evacuazione secondo quanto stabilito nel predisposto DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) - si veda foto n. 1 e 2 allegate alla presente -.

Tutto ciò premesso il sottoscritto R.S.P.P. arch. Luca Pisapia, alla luce di quanto rilevato, anche in termini di superfici asservite alle due scale, ed al numero di occupanti (alunni, personale docente e collaboratori), ed in base a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza degli edifici pubblici, **evidenzia l'assoluta necessità di lasciare in utilizzo esclusivo al plesso scolastico della Scuola Primaria le predette vie di esodo**, al fine di garantire alle persone presenti all'interno dello stabile, di evadere in modo veloce e sicuro, in caso di incendio o comunque di evento calamitoso (ad esempio, un terremoto) che richiede necessariamente un esodo repentino.

Tanto si doveva per quanto di competenza.

Si allega alla presente il rilievo fotografico

*LUCA PISAPIA*

*Architetto*

Ascea li, 19 marzo 2023.

Il R.S.P.P.

Arch. Luca Pisapia



FOTO N. 1 – SCALA ANTINCENDIO



FOTO N. 2 – SCALA ANTINCENDIO

