



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI  
**pon**  
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle  
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia  
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per  
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale  
Ufficio IV



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PARMENIDE”

AUTONOMIA N. 154 VIA ELEA – 84058 MARINA DI ASCEA (SA)  
TEL. 0974.972382 – TEL./FAX 0974.971388 COD.FISC. 84001920655  
E-mail: [saic85500g@istruzione.it](mailto:saic85500g@istruzione.it) — Pec: [saic85500g@pec.istruzione.it](mailto:saic85500g@pec.istruzione.it)  
U.R.L.: [www.comprendivoascea.edu.it](http://www.comprendivoascea.edu.it)

Circ. N. 116

Ascea, 1 febbraio 2021

**Ai docenti coordinatori dell'emergenza**

**IC PARMENIDE**

**Prof. Malatesta Antonio**

**Prof.ssa Paola Giudice**

**Prof. Ceraso Domenico**

**Prof.ssa Vaccaro Anella**

**Ins. Palladino Anna**

**Ins. Di Nicuolo Antonietta**

**Ins. De Luca Adele**

**Ins. Cascetta Emiliana**

**Ins. Radano Ketti**

**Ins. Polito Sabrina**

**Ins. D'Agostino Vincenza**

**Ins. Trama Carmela**

**Ins. Gigliano Irene**

**Ins. Cammarano Ivana**

**Ins. Franca D'Angiolillo**

**Ins. Ester Di Bello**

**RSPP Ing. Giovanni Giannattasio**

**Al personale ATA**

**All'Albo online/ Sicurezza**

**Atti**

**Oggetto:** disposizioni sui controlli periodici in materia di antincendio – applicazione Nota Ministero dell’Interno n. 0005264 del 18.04.2018 – edificio scolastico IC Parmenide e plessi

## **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Visto** il D. Lgs 81.2008;

**Visto** il D.M. del 21 marzo 2018;

**Visto** il DPR 151/2011;

**Vista** la Nota del Ministero dell’Interno- Dipartimento Vigili del Fuoco - n. 0005264 del 18.04.2018;

**Accertato che** l’edificio scolastico IC Parmenide e relativi plessi, è allo stato attuale sprovvisto di CPI;

## **DISPONE**

l’adozione di misure integrative di controllo sullo stato dei luoghi da parte dei coordinatori dell’emergenza all’uopo nominati.

Le misure integrative di controllo sono finalizzate a garantire una costante attività di sorveglianza per accettare, visivamente, la persistenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali per le uscite di emergenza, le vie di esodo, gli estintori, gli apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora/allarme. Tali controlli sono integrativi a quelli già previsti nel registro dei controlli periodici.

I controlli saranno divisi in due tipologie: giornalieri e settimanali. I primi riguarderanno i dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sul sistema di vie di esodo, mentre i secondi riguarderanno gli estintori, gli apparecchi di illuminazione e gli impianti di diffusione sonora/allarme.

### **Esempi di controlli giornalieri da riportare su apposito registro:**

- Verifica la presenza di ostacoli sulle vie di esodo
- Verifica dell’apertura nel verso dell’esodo
- Verifica dell’efficacia dell’apertura delle vie di esodo
- Verifica della presenza di segnaletica di sicurezza

### **Esempi di controlli settimanali da riportare su apposito registro:**

- Verifica che gli estintori abbiano l’indicatore di pressione all’interno del campo verde
- Verifica che gli estintori si presentino integri, non manomessi e senza anomalie quali ugelli ostruiti, tracce di corrosione, perdite, fenditure del tubo flessibile, danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto
- Verifica che gli estintori siano dotati di contrassegni distintivi esposti a vista ben leggibili e verificati semestralmente da ditta esterna addetta alla manutenzione
- Verifica che gli estintori siano segnalati da idonei cartelli
- Verifica la presenza di illuminazione di sicurezza

- Verifica se il grado di illuminazione dei locali, dei percorsi, delle scale e della segnaletica sia sufficiente in caso di black-out
- Verifica della presenza di impianto di diffusione sonora/allarme funzionante.

Vengono allegati alla presente un registro per i controlli giornalieri ed uno per i controlli settimanali che saranno compilati e conservati con cura dai coordinatori dell'emergenza.

*L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.*

Il Dirigente Scolastico

**Prof. Luca Mattiocco**

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005,  
ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa)



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI  
**pon**  
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle  
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia  
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per  
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale  
Ufficio IV



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PARMENIDE"

AUTONOMIA N. 154 VIA ELEA – 84058 MARINA DI ASCEA (SA)

TEL. 0974.972382 – TEL./FAX 0974.971388 COD.FISC. 84001920655

E-mail: [saic85500g@istruzione.it](mailto:saic85500g@istruzione.it) — Pec: [saic85500g@pec.istruzione.it](mailto:saic85500g@pec.istruzione.it)

U.R.L.: [www.comprendivoascea.edu.it](http://www.comprendivoascea.edu.it)

### REGISTRO CONTROLLI GIORNALIERI ANTINCENDIO

ANNO SCOLASTICO \_\_\_\_\_

DATA	CRITICITA'	FIRMA ADDETTO



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI **pon**  
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle  
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali  
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia  
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per  
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale  
Ufficio IV



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PARMENIDE"

AUTONOMIA N. 154 VIA ELEA – 84058 MARINA DI ASCEA (SA)

TEL. 0974.972382 – TEL./FAX 0974.971388 COD.FISC. 84001920655

E-mail: [saic85500g@istruzione.it](mailto:saic85500g@istruzione.it) — Pec: [saic85500g@pec.istruzione.it](mailto:saic85500g@pec.istruzione.it)

U.R.L.: [www.comprendivoascea.edu.it](http://www.comprendivoascea.edu.it)

### REGISTRO CONTROLLI SETTIMANALI ANTINCENDIO

ANNO SCOLASTICO \_\_\_\_\_

DATA	CRITICITA'	FIRMA ADDETTO