



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale della Campania  
**Istituto Comprensivo Statale "Parmenide"**  
CODICE MINISTERIALE: SAIC85500G - COD.FISC. 84001920655  
Presidenza ed amministrazione: via Elea – 84058 Marina di Ascea (SA)  
TEL. 0974.972382 – TEL./FAX 0974.971388  
E-mail: [saic85500g@istruzione.it](mailto:saic85500g@istruzione.it) — Pec: [saic85500g@pec.istruzione.it](mailto:saic85500g@pec.istruzione.it)  
U.R.L.: [www.comprensivoascea.edu.it](http://www.comprensivoascea.edu.it)



## RELAZIONE PROVA DI EVACUAZIONE N. 01

PLESSO: Ascea Marina			
ORDINE DI SCUOLA: Secondaria 1° gr.			
DATA: 14/11/2023		INIZIO ORE: 11:07	FINE ORE: 11:20
COORDINATORE DELL'EMERGENZA: prof. Antonio Malatesta			
PERSONE COINVOLTE	ALUNNI: 112	DOCENTI: 14	ATA: 7
TIPO DI ESERCITAZIONE Simulazione di evacuazione causa incendio Le modalità dell'esercitazione (giorno, tipo di esercitazione) sono state concordate con il Dirigente Scolastico e quindi comunicate al personale docente e ATA attraverso circolare n. 56 del 9/11/2023. Il giorno 11/11/2023 il coordinatore dell'emergenza ha comunicato agli alunni le modalità dell'esercitazione, il giorno della prova ma non l'ora in cui sarebbe stato diramato il segnale di evacuazione.			
SVOLGIMENTO Alle ore 11:07 del 14/11/2023 è stato diramato il segnale di evacuazione (sirena). Gli alunni, accompagnati dai rispettivi docenti in servizio, hanno lasciato ordinatamente le aule e si sono diretti verso il punto di raccolta (campo di basket per IIB, IIIA e IIIB; piazzale all'ingresso principale per IA, IB, IC e IIA) seguendo le vie di fuga previste. I docenti di ciascuna classe hanno compilato il modulo di evacuazione e sono rientrati in aula con i rispettivi alunni. In classe è stato compilato anche il questionario di monitoraggio dell'esercitazione. Entrambi i documenti sono stati consegnati al coordinatore dell'emergenza.			
DURATA DELL'EVACUAZIONE: 2 <sup>m</sup> 02 <sup>s</sup>			
RISULTATO L'esercitazione si è svolta regolarmente e senza alcun incidente. Tutti gli alunni hanno seguito correttamente le procedure previste senza alcun errore. I tempi previsti sono stati rispettati.			
RISULTATI PER CLASSE			
CLASSE	TEMPO DI USCITA	PUNTEGGIO	NOTE
IA	57 <sup>s</sup>	13/13	Prova superata!
IB	1 <sup>m</sup> 21 <sup>s</sup>	13/13	Prova superata!
IC	2 <sup>m</sup> 02 <sup>s</sup>	11/13	Reazione disordinata; porta non chiusa.
IIA	1 <sup>m</sup> 34 <sup>s</sup>	13/13	Prova superata!
IIB	1 <sup>m</sup> 16 <sup>s</sup>	13/13	Prova superata!
IIIA	1 <sup>m</sup> 05 <sup>s</sup>	13/13	Prova superata!
IIIB	1 <sup>m</sup> 27 <sup>s</sup>	13/13	Prova superata!
Media	1 <sup>m</sup> 23 <sup>s</sup>	12,7/13	97,8% del punteggio massimo.

IL COORDINATORE DELL'EMERGENZA  
Prof. Antonio Malatesta