

**I.C. 2 DAMIANI**  
**Scuola Primaria Parravicini**

**REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI  
SORVEGLIANZA ANTINCENDIO**



# Sorveglianza: la prima fase della manutenzione ordinaria

## D.M. 1 settembre 2021, art. 1, comma 1, lett. e)

*e) sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.*

## D.M. 1 settembre 2021, Allegato I, Punto 2.1

*Oltre all'attività di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 1, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.*

## Chi si deve occupare della sorveglianza degli estintori e cosa deve verificare

L'attività di sorveglianza è una misura di prevenzione, deve essere effettuata dalla **persona responsabile che abbia ricevuto nomina in tal senso all'interno dell'azienda stessa, non è necessario in questo caso chiedere l'aiuto di un tecnico specializzato (manutentore)**. Tocca poi al datore di lavoro stabilire la periodicità dell'attività di sorveglianza, in relazione al rischio di incendio presente (mensile, bimestrale o trimestrale). La periodicità non è definita da specifica normativa cogente, ma per buona tecnica si consiglia di effettuarla mensilmente.

Al termine delle verifiche appena enunciate, la persona responsabile **deve compilare sull'apposito registro di in cui andrà indicato l'avvenuta attività di sorveglianza e la data in cui è stata eseguita**. Nel caso in cui il responsabile riscontrasse delle anomalie, sarà tenuto a mettere in pratica tutte le azioni essenziali per la messa in sicurezza. Qualora tali azioni dovessero esulare dalle sue competenze, egli provvederà a contattare un **tecnico specializzato (manutentore)**.

### **ESTINTORI PORTATILI:**

- l'estintore deve essere segnalato tramite idoneo cartello (disegno bianco su fondo rosso) e possibilmente provvisto di un numero progressivo d'identificazione;
- l'estintore deve essere facilmente individuabile, libero da ostacoli ed immediatamente utilizzabile;
- deve essere presente il dispositivo di sicurezza contro gli azionamenti accidentali;
- i contrassegni distintivi dell'estintore devono essere facilmente leggibili;
- l'indicatore di pressione deve essere compreso all'interno della zona verde;
- l'estintore deve essere mantenuto in buono stato (ad es.: non deve essere presente della ruggine, deve essere presente il manicotto di erogazione, ecc.);
- il cartellino di manutenzione deve essere sempre presente e correttamente compilato.

### **IDRANTI / NASPI (ove presenti):**

- l'idrante/naspo deve essere presente in ogni suo componente (cassetta, manichetta, lancia, attacco idraulico) e segnalato tramite apposito cartello (disegno bianco su fondo rosso);
- l'idrante/naspo deve essere facilmente individuabile, libero da ostacoli ed immediatamente utilizzabile;
- la manichetta deve essere regolarmente arrotolata ed in buono stato di conservazione;
- la lancia deve avere la maniglia di regolazione dell'acqua in posizione chiusa ed essere in buono stato di conservazione;
- la cassetta deve essere dotata di vetro di sicurezza e non deve presentare tracce di rottura, corrosione, ecc..

### **PORTE TAGLIAFUOCO (ove presenti):**

- verificare che la chiusura automatica della porta sia ermetica;
- le porte tagliafuoco non possono essere lasciate aperte e bloccate con zeppe, arredi ecc.; verificare, quindi, che siano mantenute costantemente chiuse (non a chiave!);

- controllare che la chiusura e l'apertura avvengano in modo semplice e con facilità;
- controllare la funzionalità dei dispositivi automatici di chiusura (cerniere con molla di richiamo funzionante).

**USCITE DI EMERGENZA:**

- l'uscita di emergenza deve essere segnalata da idoneo cartello (disegno bianco su fondo verde);
- l'accesso all'uscita di emergenza, compreso il percorso necessario per raggiungerla, deve essere libero da ostacoli o qualsiasi altro impedimento;
- verificare che le ante della porta dell'uscita di emergenza siano facilmente e completamente apribili.

**MANIGLIONI ANTIPANICO (ove presenti):**

- controllare l'integrità del dispositivo in tutte le sue parti;
- verificare la facilità di funzionamento;
- segnalare, in caso di rottura del dispositivo, la necessità di sostituzione della porta.

**ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA:**

- verificare che tutte le lampade siano funzionanti; questo può essere fatto interrompendo per alcuni minuti l'alimentazione elettrica generale e controllando l'entrata in funzione di tutte le lampade;
- verificare che le lampade non presentino evidenti difetti;
- verificare che i componenti non presentino segni di rottura o deterioramento;
- verificare l'integrità delle lampade e la loro stabilità alle strutture murarie.

**IMPIANTI DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDIO (IRAI) (ove presenti):**

- i pulsanti di attivazione manuale devono essere chiaramente visibili ed immediatamente utilizzabili;
- i pulsanti devono essere provvisti di cartello indicante la funzione svolta (es.: allarme incendio);
- controllare sul display della centralina dell'impianto eventuali segnalazioni di guasti, errori, anomalie, ecc..

**PULSANTI DI SGANCIO CORRENTE ELETTRICA (ove presenti):**

- verificare se sia necessario il martelletto per la rottura del vetro del pulsante;
- il pulsante deve essere chiaramente visibile ed immediatamente utilizzabile;
- il pulsante deve essere provvisto di cartello indicante la funzione svolta (es.: sgancio elettrico).

**VALVOLE DI INTERCETTAZIONE GAS INFIAMMABILI E/O ESPLOSIVI (ove presenti):**

- verificare che la valvola sia segnalata tramite apposito cartello;
- la valvola deve essere chiaramente visibile e facilmente accessibile.

**Sorveglianza effettuata dal personale interno a latere di interventi di ditte esterne**

Fermo restando che l'esecuzione delle attività di controllo, manutenzione e revisione, che richiedono competenze e attrezzature specifiche, sono affidate, nell'ambito di un contratto di manutenzione, a ditte in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti dal D.M. 37/08 per gli impianti antincendio, a latere dello svolgimento delle predette attività, è compito dell'incaricato interno alla struttura (ad es.: il coordinatore delle emergenze antincendio, il preposto, l'addetto antincendio, ecc.) verificare che i controlli siano effettuati con regolarità dalla ditta incaricata.

Ad esempio, si avrà cura di verificare che sia avvenuto il sopralluogo semestrale dell'operatore della ditta esterna incaricata.

**IC2 Damiani**  
**S.P. Parravicini**

**REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA ANTINCENDIO**  
 D.M. 1 settembre 2021, Allegato I, Punto 2.1

**Primo Trimestre (Settembre-Ottobre-Novembre)**

| <b>Impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio</b> | <b>Esito della sorveglianza</b> | <b>Non conformità riscontrate, provvedimenti adottati</b> | <b>Sorveglianza effettuata da</b> | <b>Firma</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>Estintori portatili</b>                                                    |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Idranti / Naspi</b>                                                        |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Porte tagliafuoco</b>                                                      |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Uscite di emergenza</b>                                                    |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Maniglioni antipánico</b>                                                  |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Illuminazione di emergenza</b>                                             |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI)</b>                      |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Pulsanti di sgancio corrente elettrica</b>                                 |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Valvole di intercettazione gas infiammabili e/o esplosivi</b>              |                                 |                                                           |                                   |              |

Nota: la sorveglianza deve essere eseguita all'inizio del periodo trimestrale indicato

**IC2 Damiani**  
**S.P. Parravicini**

**REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA ANTINCENDIO**  
 D.M. 1 settembre 2021, Allegato I, Punto 2.1

**Secondo Trimestre (Dicembre-Gennaio-Febbraio)**

| <b>Impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio</b> | <b>Esito della sorveglianza</b> | <b>Non conformità riscontrate, provvedimenti adottati</b> | <b>Sorveglianza effettuata da</b> | <b>Firma</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>Estintori portatili</b>                                                    |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Idranti / Naspi</b>                                                        |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Porte tagliafuoco</b>                                                      |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Uscite di emergenza</b>                                                    |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Maniglioni antipanico</b>                                                  |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Illuminazione di emergenza</b>                                             |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI)</b>                      |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Pulsanti di sgancio corrente elettrica</b>                                 |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Valvole di intercettazione gas infiammabili e/o esplosivi</b>              |                                 |                                                           |                                   |              |

Nota: la sorveglianza deve essere eseguita all'inizio del periodo trimestrale indicato

**IC2 Damiani**  
**S.P. Parravicini**

**REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA ANTINCENDIO**  
 D.M. 1 settembre 2021, Allegato I, Punto 2.1

**Terzo Trimestre (Marzo-Aprile-Maggio)**

| <b>Impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio</b> | <b>Esito della sorveglianza</b> | <b>Non conformità riscontrate, provvedimenti adottati</b> | <b>Sorveglianza effettuata da</b> | <b>Firma</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>Estintori portatili</b>                                                    |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Idranti / Naspi</b>                                                        |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Porte tagliafuoco</b>                                                      |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Uscite di emergenza</b>                                                    |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Maniglioni antipánico</b>                                                  |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Illuminazione di emergenza</b>                                             |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI)</b>                      |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Pulsanti di sgancio corrente elettrica</b>                                 |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Valvole di intercettazione gas infiammabili e/o esplosivi</b>              |                                 |                                                           |                                   |              |

Nota: la sorveglianza deve essere eseguita all'inizio del periodo trimestrale indicato

**IC2 Damiani**  
**S.P. Parravicini**

**REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA ANTINCENDIO**  
 D.M. 1 settembre 2021, Allegato I, Punto 2.1

**Quarto Trimestre (Giugno-Luglio-Agosto)**

| <b>Impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio</b> | <b>Esito della sorveglianza</b> | <b>Non conformità riscontrate, provvedimenti adottati</b> | <b>Sorveglianza effettuata da</b> | <b>Firma</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>Estintori portatili</b>                                                    |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Idranti / Naspi</b>                                                        |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Porte tagliafuoco</b>                                                      |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Uscite di emergenza</b>                                                    |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Maniglioni antipánico</b>                                                  |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Illuminazione di emergenza</b>                                             |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI)</b>                      |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Pulsanti di sgancio corrente elettrica</b>                                 |                                 |                                                           |                                   |              |
| <b>Valvole di intercettazione gas infiammabili e/o esplosivi</b>              |                                 |                                                           |                                   |              |

Nota: la sorveglianza deve essere eseguita all'inizio del periodo trimestrale indicato