

Dott.ssa Francesca Ricci

Ordine dei Medici di Trieste n. 4592

Specialista in Medicina del Lavoro

Registro Nazionale Medici Competenti n. 22988

RELAZIONE DI SOPRALLUOGO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHRITA HACK

Il sopralluogo è stato effettuato in data 08/02/2024 alle ore 09:30 in ottemperanza all'art. 25, comma 1, lettera I del D.lgs 81/2008.

Presente al sopralluogo il dirigente scolastico dott. Roberto Benes e il ASPP Franco Cossi.

Il sopralluogo si è svolto presso la sede temporanea situata c/o Molo IV, corso Camillo Benso Conte di Cavour 3 – Trieste, in condizioni giudicate rappresentative della usuale attività lavorativa.

Veniva segnalato dal personale amministrativo un discomfort visivo legato alla luce artificiale nella segreteria. Lo stesso problema non veniva riferito negli altri ambienti. Si è provveduto a effettuare la misurazione dell'illuminamento degli elementi luminosi della segreteria, che risultava eccedere di quasi 200 Lux rispetto agli altri locali testati (aula). Si raccomanda pertanto di intervenire a livello delle sorgenti luminose della segreteria, ad esempio applicando dei filtri.

Il microclima all'interno della struttura non appare adeguato per quanto riguarda le temperature in relazione alla cubatura degli ambienti e al numero di persone in essi stanzianti. Si raccomanda una riduzione della temperatura dell'acqua all'interno dell'impianto di riscaldamento.

Non altre osservazioni.

Il medico competente