



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
TRIESTE

"Audere in ardore"

CAP 34144 - Via B. D'Alviano 15/1
tel. 040.3789.911

Ufficio Prevenzione Incendi
tel. 040.3789.915

PEC: com.prev.trieste@cert.vigilfuoco.it

A Istituto Comprensivo Margherita Hack
Dirigente scolastico dott. Roberto Benes
Via S. Anastasio, 15 - Trieste
tsic805005@pec.istruzione.it

p.c. Comune di Trieste
comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica VF n.: 24205

(da citare nella corrispondenza)

OGGETTO: Art. 4 del DPR 151/2011 – Visita tecnica di controllo di prevenzione incendi
Segnalazione Certificata di Inizio Attività prot. n. 273 del 08/01/2024, relativa alla
seguente attività:

scuola con n. 351 persone presenti (*scuola tipo 2 – allegato al D.M. 26.08.1992*)

- punto **67.4.C** dell'allegato I al D.P.R. 151/2011

sita nel Comune di Trieste in Corso Cavour - Molo IV

Integrazione documentazione

In riscontro alla nota pervenuta in formato digitale in data 18.03.2024 ed acquisita a protocollo con n. 4564 del 18.03.2024 relativa alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'oggetto, al fine di poter eseguire il sopralluogo di verifica delle prescrizioni impartite con nota prot. n. 1762 del 31.01.2024 ed al fine di completare la documentazione richiesta da questo Comando con la nota in parola, lo scrivente ritiene necessario acquisire la seguente ulteriore documentazione:

1. dichiarazione richiesta al punto a) della nota prot. n. 1762 del 31.01.2024 in quanto, in allegato alla nota di cui sopra sono state presentate solo le caratteristiche di reazione al fuoco di alcune pareti delle aule e del controsoffitto;
2. documentazione richiesta ai punti b) [*resistenza al fuoco*], d) [*serramenti EI*], e) [*serramenti esterni adibiti ad "uscita di sicurezza"*], e g) [*dichiarazioni di conformità*] della nota VF di cui sopra;
3. dichiarazione redatta dal titolare dell'attività attestante che, gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza sig. D'Errico Vincenzo e sig.ra Stefanic Rita hanno effettuato l'aggiornamento previsto all'art. 5 del D.M. 02.09.2021 (*allegare copie dei documenti comprovanti l'aggiornamento in parola*);
4. dichiarazioni richieste ai punti e) [*resistenza al ribaltamento*], ed h) [*resistenza parapetto*] della nota VF di cui sopra, riportanti la normativa di riferimento corretta (*D.M. 17.01.2018*).

Si evidenzia inoltre che, a seguito di quanto concordato durante l'incontro con i tecnici del Comune di Trieste avvenuto presso lo scrivente Comando in data 05.04.2024, per quanto riguarda la prescrizione di cui al punto n. 5) [*serramenti esterni adibiti ad "uscita di sicurezza" conformi alla norma UNI EN 14351-1*] della nota prot. n. 13442 del 06.09.2023 (*parere favorevole*), i serramenti in parola



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO TRIESTE

"Audere in ardore"

Ufficio Prevenzione Incendi

Via D'Alviano n. 15/1(TS), Telefono 040/3789.915 - PEC: com.prev.trieste@cert.vigilfuoco.it

dovranno essere individuati tra quelli presenti nei percorsi di esodo comuni escludendo, quindi, quelli presenti all'interno delle aule didattiche.

Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, ed al fine di provvedere a conformare l'attività alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, il responsabile dell'attività deve eliminare le carenze sopraindicate ed integrare e/o regolarizzare la documentazione sopra citata **entro il termine di quarantacinque giorni** dal ricevimento della presente nota.

Inoltre, al fine di evitare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, è parere di questo Comando che la stessa possa esercire nei termini di cui sopra (*quindici giorni*) a condizione che vengano mantenute le specifiche misure di sicurezza previste con nota prot. n. 1762 del 31.01.2024.

Si fa presente che i modelli di certificazioni e dichiarazioni approntati dal Ministero dell'Interno sono disponibili sul sito web del Comando al link:

<https://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/trieste/viewPage.aspx?s=1241&p=22904>

Si comunica che in caso di mancata eliminazione delle difformità dalle norme di prevenzione incendi sopra indicate e di mancata presentazione e/o regolarizzazione della documentazione sopra indicata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della presente, questo Comando darà comunicazione, ai sensi dell'art. 16 comma 5 del d.lgs. 139 del 8 marzo 2006, al Sindaco, al Prefetto ed alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza.

Il Responsabile dell'istruttoria tecnica
D.C.S. Lorenzo PECORELLA

IL COMANDANTE PROVINCIALE
Ing. Alberto MAIOLO

(Documento firmato digitalmente ai sensi di Legge)